

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» октября 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-014543



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное образовательное учреждение «Новоталицкая средняя школа»
здание дошкольной группы «Родничок»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципального образовательного учреждения «Новоталицкая средняя школа»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701512450

ИНН: 3711004760

Место нахождения объекта защиты:

153521, обл Ивановская, р-н Ивановский, с Ново-Талицы, ул Садовая, Здание 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6308
1.6.	Объем здания, куб. м	12617
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (пульт контроля и управления С2000М) 2. Устройство оптико-(фото) электрическое, блок питания и контроля (Блок источника резервированного питания РИП-12-6/80МЗ-Р) 3. Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (Станция объектовая РПСИ «Стрелец – Мониторинг») 4. Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ) 5. Приборы ПС на: 4 луча (Блок сигнально-пусковой С2000-СП1) 6. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ) 7. Извещатель</p>

ПС автоматический: тепловой
электроконтактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении
(Извещатель пожарный
тепловой максимально-
дифференциальный адресно-
аналоговый С2000-ИП-03)

8.Извещатель ПС
Автоматический: дымовой,
фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении
(Извещатель дымовой оптико-
электронный адресно-
аналоговый ДИП-34А-03)

9.Автоматодно-, двух-,
трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне, на ток до 25А
(автоматический выключатель
ВА 47-29) 10.Приборы
приемно-контрольные,
концентратор, блок базовый на
35 лучей (блок контрольно-
пусковой С2000-КПБ)

11.Оборудование
радиотрансляционных узлов
аппаратура настенная (прибор
управления речевыми
оповещателями «Соната-К-12
ОМ» 12.Оборудование
радиотрансляционных узлов;
аппаратура настенная
(оповещатель речевой
настенный Соната-Т-
Л-100-3/1) 13.Транспарант
световой (табло) (световое
табло «Выход» Молния-12)

14.Звонок (извещатель
охранно-пожарный звуковой
Иволга ПКИ-1) 15.Система

внутреннего водопровода-
присутствует (6-ПК).

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Проведена независимая оценка риска. Заключение № 046-2017/Р-37 от 30.03.2017г. При проведении независимой оценки риска нарушений требований пожарной безопасности, установленных техническими, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» на объекте защиты – МОУ «Новоталицкая СОШ» дошкольных групп «Родничок», расположенного по адресу: ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.Садовая, д.16, не выявлено. Вышеперечисленное свидетельствует о выполнении условий соответствия Объекта требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными законами о технических регламентах, нормативными документами по пожарной безопасности согласно части 1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Противопожарные расстояния от здания дошкольных групп «Родничок» МБОУ «Новоталицкая СШ» до соседних зданий и сооружений, принадлежащих другим собственникам, соответствует значениям, указанным в таблице 11 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.69 ФЗ-123), в связи с чем, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара в здании дошкольных групп исключен.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 8.13130.2009	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется