

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» ноября 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-015369



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Радуга»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Радуга»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701650290

ИНН: 3715004440

Место нахождения объекта защиты:

обл Ивановская, р-н Лежневский, с Воскресенское, ул Молодежная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1993

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1842
1.6.	Объем здания, куб. м	14684
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС аналогового типа; СОУЭ 2-го типа; АПС обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны (ПСЧ-36) посредством системы «Стрелец-Мониторинг»; наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от естественного источника водоснабжения расположенного на расстоянии 150 м.

2.	<p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</p> <p align="center">(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>
<p>Согласно проведенного расчета величин индивидуального пожарного риска установлено, что величина пожарного риска составила $2,784 \cdot 10^{-7}$, что не превышает допустимого значения уровня пожарного риска $1 \cdot 10^{-6}$. Для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска в здании выполнены следующие мероприятия: - здание принято одним пожарным отсеком с площадью этажа не более 4000 кв.м.; - дверные проемы в противопожарных преградах, разделяющих помещения различного класса функциональной пожарной опасности и подвальный этаж, заполнены дверьми с нормированными пределами огнестойкости EI 60; - здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации аналогового типа; - здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; - заключен договор на проведение технического осмотра и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты с организацией, имеющей лицензию на</p>	

данные виды деятельности.

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется</p>			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3, табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4, ч.1,2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.2.13, 8.5, табл.6 СНиП 2.04.02-84* п.7.1 СП 4.13130.2013; п.4.1, 5.2, табл.2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.1, 8.1, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4, пп. «а» п.1 и п.4 ч.1 ст.32, ч.1 ст.52, п.1,2 ст.59, ч.1,2,5,6,7,8,11 ст.87, ч.1,2,3,19 ст.88 табл.21, 22, 23, 24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.1.1*, 1.2*, 1.6*, 1.9, 2.10, 2.11, 3.4 табл.1 СНиП 2.01.02-85* п.2.2, 2.3, 2.15, 2.16, 3.1, 3.2, 3.21, табл.2,3 СНиП 2.08.02-85 п.5.2.2, 5.2.7, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.10, 6.7.15, табл.6.9, 6.12, 6.13 СП 2.13130.2012; п.4.17, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.6, 5.6.2 СП 4.13130.2013	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.4 ст.4, ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.1,3,4,8,14 ст.89, ст.134, табл.28,29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.1.5, 4.1, 4.2, 4.3*, 4.5*, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21, 4.28 СНИП 2.01.02-85* п.3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.24, 3.29, табл.6 СНИП 2.08.02-85 п.4.2.2, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.11, 8.1.15, 8.2.1 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1,2 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.2.10, 2.11 СНИП 2.01.02-85* п.7.3, 7.7, 7.14, 7.16, 8.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.3 ст.52, ч.1,2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,7,9 ст.83, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.13.1.1, 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.2, абз.1 п.13.3.3, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, табл.13.3, приложение А табл.А.1 п.9, табл.А.3, приложение М табл. М.1 п.3, СП 5.13130.2009 ч.2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 п.1, табл. 2 п.14 СП 3.13130.2009 ч.4 ст.4, ч.1,2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.2.13, 2.14, 2.24, 8.5, табл.6 СНИП 2.04.02-84* п.7.1 СП 4.13130.2013; п.4.1, 5.2, 6.3, 8.4, 8.6, табл.2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч.4 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3.4 СП 3.13130.2009; п.13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.3, 13.15.3, 13.15.4, 14.2, 14.4, 15.1, 15.3, 15.10 СП 5.13130.2009; п.4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14 СП 6.13130.2009; п.6.24	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 «а,б,в,д,е,ж,к,л,м,о», 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 «а,б,в,г,д,е,з,и», 36, 37, 41 «а,б,г,д», 42, 43, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 286, 288, 392, 393, 394, 397, 400, 403, 404, 406, 407, 409, 413, прил.1,5 ППР в РФ (Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	Выполняется