


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ивановской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» ноября 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-015616



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шильковская  
средняя школа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шильковская средняя  
школа

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701650708

ИНН: 3715004601

Место нахождения объекта защиты:

155125, обл Ивановская, р-н Лежневский, с Шильково, Дом 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	800

1.6.	Объем здания, куб. м	9690						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС аналогового типа; СОУЭ 2-го типа; наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов городской водопроводной сети.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Согласно проведенного расчета величин индивидуального пожарного риска установлено, что величина пожарного риска составила <math>2,784 \times 10^{-7}</math>, что не превышает допустимого значения уровня пожарного риска <math>1 \times 10^{-6}</math>. Для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска в здании выполнены следующие мероприятия: - здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; - здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; - заключен договор на проведение технического осмотра и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты с организацией, имеющей лицензию на данные виды деятельности</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4. ч.1.ст.69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ П.6.1.2. табл.3 СП 4.13130.2013 п.5.26 табл.9 СНИП П-К.2-62	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4. ч.1.2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.2.8 табл.4 СНИП П-Г 3-62 п.7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.8.14 СНИП П-К.2-62	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст4. пп. «а» п.4 ч.1 ст.32. ч.1 ст.52. ч.1,2. ст.59. ч.1,2,5,6,7,11 ст.87. ч.1,2,3,19. ст.88 табл.21,22, 23,44 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.6, 7, 8 СНИП П-В.11-58 п. 2.3, 2.6, 4.1 СНИП П-А. 5-62 п. 1,2, 2.8 табл. 1, 2 СНИП П-М.2-72 п. 5.2.7, 6.7.10. табл.6.12 СП 2.13130.2020; п.6.1.41, 6.2.2, 6.2.10 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, ч. 1,3,4,8,14 ст. 89. ст. 134, табл. 28,29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 СНИП П-А.5-62 п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 СНИП П-Л.2.62 п. 4.1.5, 4.2.18, 5.2.1 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 1.2 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 4.11 СНИП П-А.5.62 п.7.1, 7.2, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	ч.3 ст.52, ч.1.2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,9 ст.83, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.13.1., 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, табл.13.3, приложение А	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.А4 табл.А.1, табл.А.3, приложение М табл. М.1 п.3, СП 5.13130.2009 ч.2 ст.54. ч.3 ст.81, ч.1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84,91ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 табл.2 СП 3.13130.2009 ч.1.2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1.4 СП 10.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.3 ст.81, ч.2.8, 9 ст.82. ч.4 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.3.4 СП 3.13130.2009 п. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.3, 13.15.3, 13.15.4, 14.2, 14.4, 15.1, 15.3, 15.10 СП 5.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14 СП 6.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, пп. «д,е,ж,з,н,о» п.16. пп. «а,б» п.17, 21, 22, 23, 24, 26. пп. «а,б,в,г,д» п.27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 413 ППР в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 №1479)	Выполняется