Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» ноября 2022 г.
Регистрационный № 37-08-2022-016099

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023700531140 ИНН: 3728026828

Место нахождения объекта защиты:
обл Ивановская, г Иваново, пр-кт Текстильщиков

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1986
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1080
1.6.	Объем здания, куб. м	5954
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты – отсутствует; Система пожарной сиг-нализации – автоматическая установка пожарной сигнализа-ции аналоговая безадресная; Система пожаротушения – отсутствует; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; Внутренний противопо-жарный водопровод – наличие с повысительной насосной станцией; Наружный противопо-жарный водопровод – наличие. Пожарные гидранты, установ-ленные на сети городского во-допровода
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Отчет по расчету величин пожарного риска от 29.05.2019 г. Объект защиты обеспечен допустимой величиной индивидуального пожарного риска 1,598·10-7 1/год, что не превышает 10-6 Комплекс необходимых инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям Выполнить противопожарным, с пределом огнестойкости не менее EI 30, заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей склад (кабинет № 27) категории В2 - п. 5.65.2 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространение пожаров на объектах защиты» Утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24.04.2013 г. № 288. Перечень и тип систем противопожарной защиты - Система пожарной сигнализации – автоматическая		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

установка пожарной сигнализации аналоговая безадресная; - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; - Внутренний противопожарный водопровод – наличие с повысительной насосной станцией; - Наружный противопожарный водопровод – наличие. Пожарные гидранты, установленные на сети городского водопровода			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-ной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) ст. 69; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-щиты. Ограничение распростра-нения пожара на объектах защи-ты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-ным решениям» п. 4.3, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-ной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) ст. 62, ст. 68; Свод правил СП 8.13130 «Систе-мы противопожарной защиты. Наружное противопожарное во-доснабжение. Требования по-жарной безопасности» раздел 4	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-ной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) ст. 63, ст. 90; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-щиты. Ограничение распростра-нения пожара на объектах защи-ты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-ным решениям» раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-ной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) ст. 31, ст. 35; Свод правил СП 2.13130 «Систе-мы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ-ектов защиты» п. 5.2.3, п. 6.7.17 табл. 6.14, п. 6.7.19	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-ной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) ст. 89; Свод правил СП 1.13130 «Систе-мы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.9, п. 4.2.13, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.22, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.8, п. 4.3.11, п. 4.3.12	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-ной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) ст. 90; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-щиты. Ограничение распростра-нения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожара на объектах защи-ты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-ным решениям» п.4.3 табл. 1, п. 5.5.7, п. 7.1	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) ст. 54, ст. 62; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности» п. 3.2, п. 3.3; п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.11, п. 13.1.12, п. 13.2.1, п. 13.3.2, п. 13.3.6, п. 13.3.12, п. 13.4.1, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.13.3, п. 13.14.1, п. 13.14.2, п. 13.14.2, п. 13.14.4, п. п. 13.14.5, п. 13.14.6, п. 13.14.7, п. 13.14.9, п. 13.14.10, п. 13.14.11, п. 13.14.12, п. 13.15.2, п. 13.15.3, п. 13.15.4, п. 13.15.12, п. 14.1, п. 14.3, п. 15.1, Приложение А; Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.4.1.1, п. 4.1.12, п. 4.1.13, п. 4.1.16, п. 4.2.2, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.10 Выполняется	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	регламент о требованиях пожар-ной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) ст. 84, ст. 86, ст. 89, ст. 90; Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кон-дициони-рование. Требования пожарной безопасности» п. 6.1	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 24.10.2022 г.) п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 8, п. 9, п. 11, п. 12, п. 14, п. 16, п. 17, п. 18, п. 23, п. 29, п. 35, п. 36, п. 37, п. 43, п. 50, п. 54, п. 60, п. 65, п. 66, п. 67, п. 71, п. 73, п. 77, п. 118, п. 119, п. 288, п. 392, п. 393, п. 395, п. 396, п. 397, п. 398, п. 399, п. 400, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409, п. 413; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-жарной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.) глава 5 ст. 4, ст. 6, ст. 7, ст. 9, ст. 10; Приказ МЧС России от 18 но-ября 2021 г. «№ 806 «Об опре-делении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную дея-тельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к со-держанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасно-сти» п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 6	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Приложения № 1 Приложение № 2 и Приложение № 3.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.