

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» декабря 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-017331



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ
ОБОЛСУНОВО"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО «Курорт Оболсуново»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033700472002

ИНН: 3724004407

Место нахождения объекта защиты:

обл Ивановская, р-н Тейковский, с Оболсуново

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1954

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	874
1.6.	Объем здания, куб. м	6992

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> • автоматическая установка пожарной сигнализации адресная; • система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа; • наружный противопожарный водопровод (тушение от пожарных гидрантов). • внутренний противопожарный водопровод 	
2.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>Расчет пожарного риска выполнен $0,38 \times 10^{-6}$ (не превышает одну миллионную в год) В помещениях смонтированы: • автоматическая установка пожарной сигнализации адресная; • система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа; • наружный противопожарный водопровод (тушение от пожарных гидрантов). • внутренний противопожарный водопровод</p>			
3.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 4.3 табл. 1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1,2 ст. 62 ч. 1 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.2 табл. 2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 8.1, 8.3, 8.6 – 8.9, 8.12)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	пп. «а» п.4 ч.1 ст.32, ч.1,2,3,5,6,9,10, ст. 52, ч. 1,2 ст. 59,	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1,2,5,6,7,8,11 ст. 87 табл., 22, ч.1,2,3,19 ст.88 табл.21, 22, 23, 24 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с изм.2020г. (пункт 5.1.1-5.1.4, п.5.2.6) Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты 4.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.12, 6.7.1 табл. 6.9)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ст. 89 ч. 1, ч.3-4, ч. 7-8, ч. 10-11, ч. 14, ч. 6 табл., 28, 29, ч. 8 ст. 134 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 4.2.1 - 4.2.10, 4.2.13, 4.2.19-4.4.2.22, п.4.2.24, п. 4.3.1 – п.4.3.8, п.4.4.1 - 4.4.4, п.4.4.6, п. 4.4.7, 4.4.8, п.4.4.9 п.4.4.20 (отступления обоснованы расчётом рисков) п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.1.3, п.7.1.5 т.6, п.7.1.6 п п.7,1.9 (отступления обоснованы расчётом рисков), п.7.1.10. п.7.2.1, п.7.2.2, п.7.2.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ч. 1 ст. 90 Федеральный закон "Технический регламент о	Выполняется

	<p>подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 7.1,7,2 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10, 7.12 – 7.14, 7.16)</p>	
<p>4.7.</p>	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ч. 1 и 2 ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9 ст. 83, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 84, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст.62, ч. 1, ч. 2 ст. 91 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.» п.4.1-4.12 т.3 поз.40, поз.42, 48., поз. 10, поз.15. Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" (пункты п.5.4, 5.5, 5,6, п.5.8-5.10, 5.14-5.21, п.6.1.1-6.1.6, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.2.12-п.6.2.14, п.6.3.1-п.6.3.4, п.6.4, п.6.5, п.6.6, п.7.1.3, 7.1.4, п.7.1.7, п.7.1.13, п.7.2, 7.7, прил.А т.А1); Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Требования пожарной безопасности» (пункты 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, 2); Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (п.7.6 т. 7.1) внутренний противопожарный водопровод не требуется здание Ф1.2 2 этажа (требуется более 6 этажей) Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Требования пожарной безопасности» (пункты 5.2 табл. 2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5) Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». п.7.2 (обеспечено естественное проветривание через окна в наружных стенах для коридоров длиной более 15м). Выполнены расчеты пожарных рисков ст.6.ч.1 ФЗ№123.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его</p>	<p>ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч. 4 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" (пункты 7.1 – 7.1.13, 7.2, 7.7)</p>	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (статьи 6, 64, 81, 82, 83, 84, 86 - 91, 103, 105 - 107, 127 – 129, 134, 137, 140); п.2-10, 12, 14, 17, 20-29, 33-40, 42-43, 48-49, 55, 56, 61, 62, 63, 70, 71, 79, 80, 83, IV раздел, XVI раздел, XVIII раздел, XIX раздел. приложение 1 и 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.2, раздел I II, III, IV Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Выполняется