Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» марта 2023 г.
Регистрационный № 37-08-2023-003532

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоталицкий детский сад «Малыш»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоталицкий детский сад «Малыш»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1213700015671 ИНН: 3711052724

Место нахождения объекта защиты:
153521, обл Ивановская, р-н Ивановский, с Ново-Талицы, ул Садовая, Здание 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1979
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	654
1.6.	Объем здания, куб. м	4266
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал – 20 М»; 2.Резервированный источник питания РИП-12-6/80МЗ-Р; 3.Станция объектовая «Стрелец Мониторинг»; 4. Извещатель пожарный ручной ИП 513-3СУ-А; 5.Извещатель пожарный дымовой «Артон-ИПД-3.1 М»; 6.Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1С-А3; 7.Оповещатель пожарный световой (табло «Выход») «Молния-12»; 8. Оповещатель пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга»; 9. Модуль подключения нагрузки МПН; 10.Выключатель автоматический ВА47-29; 11.Системы внутреннего и наружного противопожарных водопроводов отсутствуют.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Проведена независимая оценка пожарного риска ООО «Вега» в 2022г. Отчет о		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

проведении расчета пожарного риска МБДОУ Новоталицкий детский сад «Малыш», ул. Садовая, д.15, с. Ново-Талицы, Ивановского района, Ивановской области. Аттестат компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭЭ.ОР.1290/3 действителен до 22.09.2024г. На основании отчета о проведении расчета пожарного риска эксперт-аудитор установил, что, интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре, согласно положениям части 3 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ. Установлено, что величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты составляет 1,17·10-7 1/год. Не превышает 10-6 (допустимый риск, установленный ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.) Таким образом, установлено, что величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты соответствует нормативному значению пожарного риска, установленному Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Противопожарные расстояния от здания МБДОУ Новоталицкий детский сад «Малыш» до соседних зданий и сооружений, принадлежащих другим собственникам, соответствует значениям, указанным в таблице 12 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.69 ФЗ -123), в связи с чем, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара в здании детского сада исключен.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.69 ФЗ -123)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Не выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.