

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» мая 2023 г.

Регистрационный № 37-08-2023-007541



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Колобовское муниципальное дошкольное образовательное учреждение

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Колобовское муниципальное дошкольное образовательное учреждение

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701392021

ИНН: 3725004880

Место нахождения объекта защиты:

155933, обл Ивановская, р-н Шуйский, п Колобово, ул 1-я Фабричная, Дом 49

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.02.1954

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	381

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	5
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 2-го типа, что соответствует установленным требованиям Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией аналогово типа. Дымовые оптико-электронные пожарные извещатели ДИП-3,1М (38 шт.), на путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР 3-СУ. Сигналы с извещателей сведены на приёмно-контрольный прибор «ГРАНИТ-12» с выводом на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», расположенный в холле здания ДОУ 1 этаж. На эвакуационных выходах по всему зданию установлены указатели «ВЫХОД». Объект оборудован программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг», сигнал выведен на пункт связи 15ПСЧ. Наружный противопожарный водопровод: 1 (один) пожарный гидрант ПГ 25М Система пожаротушения отсутствует. Внутренний противопожарный водопровод:</p>

		1 (один) кран диаметром 50 мм ПК Первичные средства пожаротушения –огнетушители порошковые в количестве 4 штук	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.2; ст.62 Федерального Закона №123, от 22.07.2008	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 7.1, 8.1, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ст. 87 Федерального Закона №123 от 22.07.2008; п. 5.2 СП 4.13130.2013	Выполняется

	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.п. 4.2.22, 4.3.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11; п.4 ст.4, ст. 53 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008; Свод Правил СП 4.13130.2013 п. п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.62; 83; 84; 86; 105 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008; п. п. 3.3-3.5, 4.3, 5.1, 5.4,6,7; СП 3.131130.2013; п. 4.1 СП 486.1311500.2020 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.83; 84; 86; 88; 89; 90 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008; СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 1, 2, 3 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806; п. п. 2-4, 5-12, 15-17, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54-56, 60, 65, 73, 392-394, 397, 403, 407-409 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	Выполняется

