


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ивановской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)



«13» сентября 2023 г.  
Регистрационный № 37-08-2023-015132

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Швейная фабрика**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Общество ограниченной ответственностью "Престиж"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1043700079345

ИНН: 3702058416

Место нахождения объекта защиты:

**153510, обл Ивановская, г Кохма, ул Ивановская, Дом 6**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.2014**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2819
1.6.	Объем здания, куб. м	36544
1.7.	Количество этажей	3

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Расчетное значение уровня пожарного риска – <math>Q_{в} = 0,9495 \cdot 10^{-6}</math> Допустимое значение уровня пожарного риска – <math>1 \cdot 10^{-6}</math> Основанием для оценки условий обеспечения безопасности людей на объекте путем расчета пожарного риска является отступление от добровольных к исполнению требований нормативных документов по пожарной безопасности в части эксплуатации объекта: • 4.2.14 СП 1.13130.2020. При наличии двух и более выходов с этажей, не все помещения на этажах обеспечены нормативным доступом ко всем требуемым, но не менее, чем к двум эвакуационным выходам; • 4.2.18 СП 1.13130.2020. Высота эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа с отм. +6.45 менее 1.9м, фактическая 1,76м. Указанный выход в качестве эвакуационного не использовался; • 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130.2020. Ширины отдельных эвакуационных выходов менее нормативных значений, в т.ч. при наличии одного «активного» дверного полотна; • 4.4.1 СП 1.13130.2020. Ширины отдельных маршей лестниц в лестничных клетках менее нормативных значений; • 4.4.2, 4.4.9 СП 1.13130.2020 Ширина в свету горизонтальных участков путей эвакуации на лестничных площадках лестничных клеток здания менее ширины лестничных маршей вследствие размещенных на высоте менее 2,2 м радиаторов отопления; • 4.3.3 СП 1.1330.2020. Ширины отдельных горизонтальных участков путей эвакуации менее нормативных значений; • 8.2.7 СП 1.13130.2020. Превышена предельная протяженность путей эвакуации от отдельных помещений до ближайшего эвакуационного выхода с этажа, здания; • 7.2 «е» СП 7.13130.2013. Помещения производственного назначения с постоянными рабочими местами не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции. Объект оборудован следующими системами противопожарной защиты: • АПС, • СОУЭ 3-го типа.</p>		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)</p>	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключён			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№123-ФЗ ст.69 ч.1 СП 4.13130.2013* п.6.1.2 табл. №3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.2 табл. №2, п.10.4, п.10.8, п.10.10 СТУ-019-7701845376-2010 Раздел 6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013* п.6.1.20, п.8.2.1, п.8.2.3, п.8.2.5, п.8.2.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123-ФЗ ст.80 ч.1 пп. 1, 2, 3, 4, 5, ст.88 ч.1, ч.2 табл. №23, ч.3 табл. №24, ст.134 ч.6 табл. №28, ст.137 ч.1, ч.2 СП 2.13130.2020 п.6.1.1 табл. №6.1 СП 4.13130.2013* п.6.1.40, п.6.1.42, п.6.1.43, п.6.1.47 №123-ФЗ Табл. №21 №123-ФЗ Табл. №22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ ст.89 ч.3 пп.1 а), б), г), пп.2 а), б), в), пп.3 ППР в РФ п.16 пп. к), п.23, п.26, п.27 пп. а), пп. б), пп. в), пп. г), пп. д) СП 1.13130.2020 п.4.2.2, п.4.2.7, п.4.2.10, п.4.2.13, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.20, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.7, п.4.4.1 пп. в), п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.7, п.4.4.11, п.4.4.12, п.8.2.1, п.7.1.5 табл. №6, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.2.5, п.8.2.10	Выполняется

		табл. №16, п.8.2.11 табл. №17, п.8.2.12 табл. №18	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123-ФЗ ст.90 ч.1 пп.1 СП 4.13130.2013* п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.10, п.7.12, п.7.13, п.7.14, п.7.19	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123-ФЗ ст.83 ч.1, ч.4, ч.6, ч.9, ст.84 ч.1 пп.1, ч.7, ч.9, ч.10, ч.11, ст.91 ч.1, ч.2, ст.103 ч.3, ч.4 СП 5.13130.2009* п.13.2.1, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.10, п.13.4.1 табл. № 13.3, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.14.1, п.13.14.4, п.13.14.9, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.9, п.13.15.10, п.13.15.12, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.10, п.17.1, п.17.2, п.17.3, п.А4, табл. №А1 п.6.1 прил. А СП 3.13130.2009 п.3.3, п.3.4, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.5.1, п.5.3, раздел 6 табл. №1, раздел 7 табл. №2 п.17	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ ст.103 ч.2, ч.3, ч.4 СП 5.13130.2009* п.14.3, п.17.1, п.17.2, п.17.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ п.2, п.3, п.4, п.5, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16 пп. д), пп. е), пп. з), пп. к), пп. л), п.17 пп. а), пп. б), п.19, п.23, п.25, п.27 пп. а), пп. б), пп. в), пп. г), пп. д), п.32, п.35 пп. а), пп. б), пп. в), пп. г), пп. д), пп. е), пп. з), пп. и), п.36,	Выполняется

	п.37, п.54, п.60, п.65, п.286, п.288, п.293, п.392, п.393, п.394, п.397 прил. №1, п.406, п.407, п.409	
--	---	--