## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ивановской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» сентября 2023 г. Регистрационный № 37-08-2023-015456



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: здание спального корпуса № 4 детского санаторно-оздоровительного лагеря «Игнатовский»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033700114975

<u>114975</u> ИНН: <u>3702046548</u>

Место нахождения объекта защиты:

обл Ивановская, р-н Фурмановский, д Вондога

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разде.	ла
п/п		
1.	<u>Характеристика объекта</u>	защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных
		образовательных организаций,
		специализированных домов
		престарелых и инвалидов
		(неквартирные), больницы,
		спальные корпуса
		образовательных организаций с
		наличием интерната и детских
		организаций

1.4.	Высота здания, м			5
1.5.	Площадь этажа в пределах	пожарного отсека		241
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м			1193
1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных устан	овок по пожарной	Н	е имеет
	опасности, категория здани	ій, сооружений по		
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности		
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	-		ема пожарной
	(системы противодымной з	•		и (аналоговая) 2.
	сигнализации, пожаротуше			оповещения и
	управления эвакуацией, вн		• •	эвакуацией людей
	противопожарные водопро	воды)	при пож	аре 2-го типа.
	i			
2.	-	<u>го риска, проведенна</u>		
	(Заполняется, если провод			
		южарного риска, а такж		
	дополнительных инженер			
	-	ого значения уровня по		
		тип систем противопож		ч)
		ожарного риска не прог		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	-
	(Заполняется самостоятелн			• •
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов
<u> </u>		страхования)		
1	В связи с соблюдением на об	-	-	
	возможный ущерб имущест			
4.		ении мероприятий по		<del>-</del>
	безопасности, выполне	• ' '	обеспечива:	<u>гься на объекте</u>
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативні	•	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не
		перечень статей (часте	•	выполняется
		устанавливающих тр	•	
		пожарной безопасност	ги к ооъекту	
		защиты		ъ
4.1.	Противопожарные	1. Статья 69 Федерал		Выполняется
	расстояния между	от 22.07.2008 №1	23-ФЗ	
•	•	•		•

	зданиями и сооружениями	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 4 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. (Утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Статьи 62 и 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. (Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Статьи 90 и 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 8 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. (Утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	1. Статьи 87 и 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	безопасности». 2. Разделы 4 и 5, Подраздел 6.7. СП 2.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. (Утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Статьи 53 и 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 4; подразделы 5.15.2. пункты 7.1.1., 7.1.3, 7.1.5., 7.1.8 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (Утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 г. № 194).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Раздел 7 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. (Утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288).	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	1. Статьи 51, 54, 56, 81-86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части СПС и СОУЭ, смонтированных на объекте после 2009 года 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	Выполняется

водопроводы) управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173). часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (утв. приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323) в части СОУЭ, смонтированной на объекте до 2009 года 3. Разделы 13, 14, 15, 16 и 17, а так же Приложения А, Б, М, Н, О и П СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175). часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) в части СПС, смонтированной на объекте до 2009 года 4. СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.

Требования пожарной безопасности. (Утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 115)

		в части СПС и СОУЭ, смонтированных на объекте после 2009 года 5. СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. (Утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	татьи 81 - 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173). часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (утв. приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323) в части СОУЭ, смонтированной на объекте до 2009 года 3. Разделы 13, 14, 15, 16 и 17, а так же Приложения А, Б, М, Н, О и П СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175). часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется

		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности», Нормы пожарной	
		безопасности НПБ 88-2001	
		«Установки пожаротушения и	
		сигнализации. Нормы и правила	
		проектирования» (утв. приказом	
		ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г.	
		№ 31) в части СПС,	
		смонтированной на объекте до	
		2009 года 4. СП 6.13130.2013. Свод	
		правил. Системы противопожарной	
		защиты. Электрооборудование.	
		Требования пожарной	
		безопасности. (Утв. Приказом	
		МЧС России от 21.02.2013 № 115)	
		в части СПС и СОУЭ,	
		смонтированных на объекте после	
		2009 года 5. СП 7.13130.2013. Свод	
		правил. Отопление, вентиляция и	
		кондиционирование. Требования	
		пожарной безопасности. (Утв.	
		Приказом МЧС России от	
		21.02.2013 № 116).	
4.9.	Организационно-	1. Статьи 5, 6, 68, 69, 76, статьи	Выполняется
	технические мероприятия	Глав 18, 19, 23 и 24, статьи 111,	
	по обеспечению пожарной	126, 127, 128, 129, 134 и 145	
	безопасности объекта	Федерального закона от 22.07.2008	
	защиты и	№123-ФЗ «Технический регламент	
	противопожарный режим	о требованиях пожарной	
		безопасности». 2. Разделы 4 и 5,	
		Подраздел 6.7. СП 2.13130 Свод	
		правил. Системы противопожарной	
		защиты. Обеспечение	
		огнестойкости объектов защиты.	
		(Утв. Приказом МЧС России от	
		12.03.2020 № 151). 3. Раздел 4,	
		Разделы 5.1. и 5.5., Раздел 7 и	
		Раздел 8 СП 4.13130.2013. Свод	
		правил. Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
	1	объектах защиты. Требования к	

объемно-планировочным и
конструктивным решениям. (Утв.
Приказом МЧС России от
24.04.2013 № 288). 4. CП
12.13130.2009. Свод правил.
Определение категорий
помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и
пожарной опасности. (Утв.
Приказом МЧС России от
25.03.2009 № 182). 5. Разделы 1, 2,
3, 14, 15, 16, 18, 19 и 24, а также
Приложения 1, 2, 5, 6 и 7 Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации,
утвержденные Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации».