



«20» сентября 2023 г.

Регистрационный № 37-08-2023-015535

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод "Красная пресня"  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Закрытое акционерное общество "Красная пресня"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701711428

ИНН: 3719004049

Место нахождения объекта защиты:

155550, обл Ивановская, р-н Приволжский, г Приволжск, ул Фабричная, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.02.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6394
1.6.	Объем здания, куб. м	16718
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации (аналоговая) Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2,3,4 типа Внутренний пожарный водопровод	
<b>2.</b>			
<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Не проводилась			
<b>3.</b>			
<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Не проводилась			
<b>4.</b>			
<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123) (Раздел II. Глава 16. Статья 69, п.1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется

		<p>утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ) (Раздел I, п. 1, 2. Раздел II, п. 65, 72,) Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в ред. от 14.02.2020 (далее – СП 4.13130.2013) (Раздел 4, пп.4.3, 4.4. Раздел 6, 6.1.2)</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ №123 (Раздел II. Глава 15. Статья 68. пп.1, 2, 3, 4. Раздел IV. Глава 22. Статья 99, п. 1) ППР в РФ (Раздел I, пп.48, 49) Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (Раздел 4, пп.4.1, 4.2. Раздел 5, пп.5.2, Таблица 2. Раздел 8, пп.8.8, 8.9)</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ №123 (Раздел III. Глава 19. Статьи 90, п. 1. Раздел IV. Глава 21. Статьи 98, пп.2, 4) ППР в РФ (Раздел II, п. 71) СП 4.13130.2013 (Раздел 8, пп.8.1, 8.2)</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ФЗ №123 (Глава 8. Статья 27, пп.3, 7, 8, 9. Глава 9. Статья 30, п. 1. Статья 31, пп.1, 2. Глава 10. Статья 34, п. 1. Глава 14. Статья 57, п. 2. Раздел III. Глава 18. Статья 80, п. 1. Глава 19. Статья 87, пп.1, 2, 5, 6. Раздел VI. Глава 30. Статья 134, пп.1, 2, 4) ППР в РФ (Раздел I, пп.13, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37) Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости</p>	Выполняется

		объекта» (с изм. №1) (далее - СП 2.13130.2012) (Раздел 4. Раздел 6. п.6.6) СП 4.13130.2013 (Раздел 4, пп.4.1, 4.2)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123 (Раздел I. Глава 3. Статья 13, п. 11, Таблица 3. Раздел II. Глава 19. Статья 89, пп.1, 3, 4, 5, 7, 12. Раздел VI. Глава 30. Статья 134, пп.1, 2, 3, 4. Таблицы 27) ППР в РФ (Раздел I, пп.23, 24, 26, 27, 36, 37) СП 4.13130.2013 (Раздел 4, п. 4.1) ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее - ГОСТ Р 12.2.143-2009) (Раздел 4, пп.4.1, 4.2, 4.4, 4.5) ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности, разметка сигнальная» (Раздел 4, пп.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 (Раздел II. Глава 15. Статья 68, п. 2) ППР в РФ (Раздел I, пп.26, 48, 50) СП 4.13130.2013 (Раздел 7, пп.7.1, 7.2, 7.4, 7.14, 7.16. Раздел 8, пп.8.1) ГОСТ Р 12.2.143-2009 (Раздел 4, пп.4.1, 4.2, 4.4, 4.5)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123 (Раздел I. Глава 14. Статья 52. Статья 56. пп.1, 2. Глава 15. Статья 68. п. 2. Раздел II. Глава 18. Статья 82. Глава 19. Статья 84. пп.1, 2. Статья 86, пп.2, 3, Таблица 28) ППР в РФ (Раздел I, пп. 36, 37, 48, 50, 54, 55). Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - СП 3.13130.2009) (Раздел	Выполняется

		3, пп.3.1, 3.2, 3.4, 3.5. Раздел 4, пп.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. Раздел 5, пп.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Раздел 6 Таблица 1. Раздел 7 Таблица 2).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123 (Раздел I. Глава 14. Статья 51, пп.3, 4. Статья 53. Статья 54, пп.1, 2. Статья 55, пп.1, 2. Глава III. Статья 81, п. 3. Статья 84, пп.1, 7. Раздел V. Глава 23. Статья 103) ППР в РФ (Раздел I, пп.10, 16, 26, 54, 60. Раздел IX, пп.121, 123, 125, 132. Раздел XIX, пп.395, 396, 397, 406, 407, 409, 410, Приложение №1, 6, 7) СП 3.13130.2009 (Раздел 3, п. 3.3. Раздел 5, пп.5.1, 5.3, 5.4, 5.5) СП 2.13130.2012 (Раздел 5, п. 5.3.4)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Глава IV. Статья 25. Глава V. Статья 37) ФЗ №123 (Раздел I. Глава 1. Раздел 6, п. 5. Глава 14. Статья 55, пп.1, 2, Статья 63, пп.2. Раздел VI. Глава 30. Статья 134, пп.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Таблица 27, Таблица 28) ППР в РФ (Раздел I, пп.2, 3, 4, 5, 8, 11, 17, 23, 32, 33, 34, 35, 37, 54, 60, Раздел II, п. 73. Раздел VII, пп. 103, 104. Раздел IX, пп.122, 123, 130, 132. Раздел XIV, пп.286, 290, 291, 293) Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (Раздел 4, пп.4.1.1, 4.1.9, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.8, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.21, 4.5.4, Приложение Г) Приказ МЧС России от 18 ноября 2021г. №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или	Выполняется

		служебную деятельность в организациях, по программам про- тивопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (пп.1, 2, 7, 8, 9, 10, 26, 27, Приложение 1, 2)	
--	--	---	--