Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» ноября 2023 г.
Регистрационный № 37-08-2023-021809

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1153700000673 ИНН: 3702121749

Место нахождения объекта защиты:
153025, обл Ивановская, г Иваново, ул Дзержинского, Дом 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1917
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1 Здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	429

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	5213
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС адресно-аналогово типа. СОЭУ 3-о типа, наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов городской водопроводной сети.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Согласна расчета пожарного риска (отчет по результатам расчет величин индивидуального пожарного риска № А040-023-37 для здания АНО "Центр Социальной поддержки пожилых людей и маломобильных групп населения "Золотая осень", расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Дзержинсго, д. 13, выполненный экспертом ООО "Аркона" Осиповым А.Е.) величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты составляет 1,8х10^-7 1/год, что не превышает 10^-6 1/год (допустимый риск установленный статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Комплект выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: 1. На уровнях 1 и 2 этажей проемы наружной стены пожарного отсека пансионата, расположенные на расстоянии ближе 4 м от наружной стены пожарного отсека административного назначения, заложить кирпичом или предусмотреть заполнение противопожарными шторами с пределом огнестойкости не ниже Е60. Шторы должны автоматически закрываться при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации. 2. В пожарном отсеке административного назначения на уровне 1 этажа предусмотреть стену от пола до перекрытия, выделяющую лестничную клетку. Материал конструкции стены не нормируется. В указанной стене предусмотреть проем с заполнением дверью, оборудованной устройством для самозыкрывания и уплотнением в притворе. Направление открытия двери - в сторону лестничной клетки. Ширина дверного проема свету не менее 0,7 м, высота- не менее 1,9 м. 3. В проеме указанного выхода в		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

лестничную клетку на 2 этаже предусмотреть заполнение дверью, оборудованная устройством для самозакрывания и уплотнением в притворе.Направление открытия двери - в сторону лестничной клетки. 4. Обеспечить размещение немобильных постояльцев только на 1 уровне этажа. На каждого немобильного постояльца предусмотреть присутствие персонала в количестве не менее 2 человек. Ограничить присутствие немобильных постояльцев в количестве не более 3 человек. 5. С фасада пожарного отсека пансионата демонтировать отделку сайдингом. Наружная отделка фасада здания должна быть выполнена из материалов класса НГ (негорючие). Перечень и тип систем противопожарной защиты для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - система пожарной сигнализации адресно-аналогового типа; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется.	
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Часть 1 статьи 69; 2. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Требования пожарно безопасности", утвержденный приказом МЧС России от	Выполняется

		24.04.2013 №288. Пункт 4.3, Таблица 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Часть 4 статьи 4, часть 1,2 статьи 62; 2. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Требования пожарно безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288. Пункт 7.1 3.Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. №178. Пункт 4.1, 5.2, 6.3, 8.4, 8.6, Таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Часть 4 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 90, часть 4 статьи 98; 2.Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования пожарно безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288. Пункт 7.1, 8.6 , 8.9; 3. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и констриктивным решениям. Требования пожарно безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288. Пункт 8.1, 8.8.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Часть 4 статьи 4, пункт"в", пункт4 части 1 статьи 32, часть 1 статьи 52, часть 1,2 статьи 9, часть 1,2,5,6,7,11 статьи 87, часть 1,2,3,19 статьи 88 Таблица 21, 22, 23, 24; 2.Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденный приказом МЧС России от 12.03.2020 №151 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденный приказом МЧС России от 21.02.2020 № 151. Пункт 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, 6.6.1, Таблица 6.9; 3.Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Требования пожарно безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288. Пункт 4.17, 5.6.4.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 2, часть 1,2,3 статьи 53, часть 1,3,4,8,10,11,14 статьи 89, часть 1,3,5,6, статьи 134, Таблица 28; 2. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарно защиты, Эвакуационные пути и выходы", утвержденный приказом МЧС России от 10.03.2020 №194 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденный приказом МЧС России от 25 марта №171. Пункт 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3, 5.2.3; 3. Свод правил СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденный приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. Пункт 4.1.5, 4.4.12; 4. Свод правил СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденные приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 Пункт 4.2.9, 4.2.14, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.1.4, 9.3.3 в отношении эвакуационных выходов и путей эвакуации, указанных в отчете по результатам	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		расчета величин индивидуального пожарного риска № Р040-023-37	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункт 1,2 части 1 статьи 90; 2.Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Требования пожарно безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288. Пункт 7.1,7.2, 7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статья 52, часть 1,2 статьи 54, часть 3 статьи 81, часть 1,4,5,6,7,9 статьи 83, статья 91, часть 1,2,3,4,7,9,10,11 статьи 84; Свод Правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175. Пункты 13.1,13.14,.13.1.9,13.110,.13.2.2, абз. 1 пункта 13.3.3,13.3.6,13.3.7,.13.4.1,13.131,13.132, таблица 13.3, приложение А таблица А.1 пункт 9, приложение М таблица М.1 пункт 3 ; Свода правил СП 3.13130.2013	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		"Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности",утвержденный приказом МЧС России от 25.03 .2009 № 173 пункты .2,3.3,4.1,4.2,4.4,4.8,5.1,5.3,5.5 таблица 1 пункта 1 таблица 2 пункт 16 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 части 4 часть 1,2 статьи 62, свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям",утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 Пункт 7.1 Свод правил 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности",утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178 пункт 4.1,5.2,6.3,8.4.,8.6, таблица 2 свод правил 7.13130.2013 "Отопление вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" утвержденный приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116 пункт 7.2 в отношении коридоров не обеспеченных естественным проветриванием. Учтено в отчете по результатам расчета величин	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		индивидуального пожарного риска № Р040-023-37	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 3 статьи 81. часть 2,8,9 статьи 82, часть 4 статьи 83 Свода правил СП 3.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности",утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 пункт 3.4 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 пункт 13.14.1,13.14.2,13.14.5,13.14.6,13.14.8,13.14.9,13.14.10,13.14.3,13.153, 13.15.4,14.2,14.4,15.1,15.3,.15.10 Свода правил 6.131330.2009 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" утвержденный приказом МЧС России от 06.04.2021 № 200 пункт 4.1,.4.2,4.7,4.8,4.9,4.14 Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", утвержденный приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116 пункт 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 21.12.1994	Выполняется

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" статьи 25.37 правила противопожарного режима в Российской Федерации,утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пункт 3,4,5,6,8,10,12,14,15, унт 16 "а,д,е,ж,з,м,н,о, 18,23,24,26,пунт 27 "а,б,в,г,д", пункт 28,29,30,32,35,36, 37,54,55,63,65,66,67,68,71,72,73,39 2,393,394,395,397,398,399,400,401, 402,403,406,407,408,409,413 Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" пункт 5, приложение 1 пункты 1,27, приложение № 2 унты 1,4,приложение 3,пункты 1,2 Свод правил 9.1313.02009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179 пункты 4.1.1-4.1.12,4.1.14-4.1.19,4.121-4.1. 34	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.