

«17» января 2024 г.
Регистрационный № 37-08-2024-000382



Настоящая декларация составлена в отношении:
государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Государственный
архив Ивановской области»

1.6.	Объем здания, куб. м	26647	
1.7.	Количество этажей	10	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая, автоматическая установка газового пожаротушения модульного типа, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, наружный противопожарный водопровод	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
3 300 000 рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Пункт 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 (ред. От 14.07.2022)	Выполняется

	зданиями и сооружениями	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее - 123-ФЗ); пункт 4.3 (таблица 1) свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям (далее - СП 4.13130)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 1, 2.1, 3 ст. 68 123-ФЗ; пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее — ППР РФ); пункты 4.1, 4.3, 4.5, табл. 3 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225)» (далее - СП 8.13130)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункт 71 ППР РФ; Пункт 8.1 СП 4.13130	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 1,2,3,5,9 и 10 ст. 52, пункт 1 ст. 53, пункт 1 ст. 57, пункт 1 ст. 58, пункт 1 ст. 80, ст. 87, пункты 1,7,8 и 19 ст. 88, ст. 137 123 — ФЗ; пункты 4.1, 6.4, 7.1, 7.25, 8.1»СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002) (далее - СНиП 21-01-97); пункты 5.3.5, 6.2.1 (табл. 6.3), 6.2.8 СП 2.13130	Выполняется

		«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»), утверждённого Приказом МЧС России от 12.03.2020 N 151(далее - СП 2.13130)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункт 2 ст. 53, пункты 1 и 3 ст.89 123 - ФЗ; пункты 16, 17,18, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37 ППР РФ; пункты 4.2.5, 4.2.7, 4.2.18, 4.2.19, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» (утвержден приказом МЧС России от 19.03.20 N 194) (далее - СП 1.13130)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункт 2.1 ст. 39, пункты 1.1,1.2 и 2 ст. 90 123-ФЗ, пункты 6.2.7, 6.2.8, 6.2.10, 7.2, 7.6, 7.10, 7.13 и 7.16 СП 4.13130	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункт 54 ППР РФ; Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая: пункты 6.1.4, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.4, 6.4.2, 6.5.4, 6.6.16, 6.6.27, 7.1.3 Свода правил СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утв. 31.07.2020) (далее - СП 484.1311500.2020); Автоматическая установка газового пожаротушения модульного типа: пункты 7.6.1 и 7.6.2 СП 484.1311500.2020; пункты 9.2.2,	Выполняется

		9.3.1, 9.3.2, 9.5, 9.6.3, 9.6.5, 9.7.1, 9.8.1-9, 9.9.1-2, 9.9.6, 9.9.10, 9.10.2, 9.10.4, 9.11.1-2, 9.12.1, 9.13.3, 9.14.1-2, 9.14.4-5 Свода правил СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования)» (далее — СП 485.1311500.2020); Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа: раздел 17 таблицы 2 пункта 7 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009); пункт 7.2.2 СП 484.1311500.2020; наружный пожарный водопровод: пункты 4.1, 4.2, 5.3 таблица 3, 8.8 СП 8.13130; пункты 2.26, 4.3, 8.30 Строительных норм и правил СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 N 123) (ред. От 30.04.1986) (далее - СНиП 2.04.02-84)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Вентиляция: пункт 14.2 Свода правил СП 5.13130.2009 Свод правил Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические (утв. Приказом МЧС России 25 марта 2009 года № 175) (далее- СП 5.13130); отопление: пункты 6.1.1, 6.1.5 «СНиП 41-01-2003. Система нормативных документов в строительстве. Отопление,	Выполняется

		вентиляция и кондиционирование» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 N 115) (далее - СНиП 41-01-2003; тепловой пункт: пункты 14.2, 14.24 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110) (далее-СНиП 41-02-2003); электроснабжение и электроустановки: пункты 2.1.4, 2.1.10, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.32, 2.1.36, 2.1.50, 2.1.57 -58, 3.1.3 - 5, 3.1.10, 3.1.14, 4.1.19, 7.1.13, 7.1.22 Правила устройства электроустановок. 7-е и 6-е издания. - Спб.: Изд-во ДЕАН, 2015 (далее - ПУЭ); пункты 2.1, 2.3, 2.5, 2.26, 2.28, 2.29, 2.36, 3.1 Ведомственных строительных норм ВСН-59-88 . Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (дата введения 1989-07-01)	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ: раздел I пункты 3, 5, 9, 10, 12, 15 - 17, 23, 24, 26 - 28, 32, 35, 50, 54, 60, раздел XIV пункт 288, раздел XVI пункты 354, 356, 362 - 364, 366, 367, 372, раздел XVIII пункт 392, раздел XIX пункт 397, 400, 406, 407; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным	Выполняется

		профессиональным программам в области пожарной безопасности», Приложения №№1,2,3	
--	--	--	--