

«17» января 2024 г.

Регистрационный № 37-08-2024-000478



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детское поликлиническое отделение Областного бюджетного учреждения
здравоохранения Лежневская центральная районная больница

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Лежневская центральная
районная больница"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701650796

ИНН: 3715001230

Место нахождения объекта защиты:

155120, обл Ивановская, р-н Лежневский, п Лежнево, ул 1-ая Красноармейская, Дом
19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	335
1.6.	Объем здания, куб. м	3706
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС; СОУЭ – 3 типа
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Индивидуальный пожарный риск составляет $Q_v = 2,106 \cdot 10^{-8}$, при выполнении комплекса инженерно-технических мероприятий, а именно: 1) Дверные проемы в помещениях имеющие выход в коридор, вестибюль или тамбур оборудовать приспособлениями для самозакрывания. За исключением санузлов; 2) Необходимо организовать подготовку лиц (сотрудников), к действиям по эвакуации маломобильных групп населения в случае возникновения пожара; 3) На втором этаже могут размещаться люди только с мобильностью М1, М2, М3; 4) В дверных проемах связывающие коридор и лестничную клетку устранить замки; 5) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Здание оборудовано АУПС, СОУЭ 3-го типа.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Противопожарные расстояния до соседних зданий, строений, принадлежащих другим собственникам, более 15 м, что соответствует установленным требованиям, из чего следует, что возможность нанесения ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует. Основание: Таблица №11, п. 1, ст. 69, ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные расстояния до соседних зданий, строений, принадлежащих другим собственникам, более 15 м, что соответствует установленным требованиям, из чего следует, что возможность нанесения ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует. Основание: Таблица №11, п. 1, ст. 69, ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 3 ч. 1 ст. 90 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1., таблица 2 СП 8.13130 от 30.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 71, 72 Постановления Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п. 6 ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 67, п. 1 ч.1 ст. 90 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности», п. 8.1., 8.2., 8.3 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 11 ст. 87, ч.1 ст. 88 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.5., 4.6., 5.2.3., 5.2.7., 6.7.19 СП 2.13130 от 12.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1 ст. 89, ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23,27 Постановления Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», СП 1.13130 от 19.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 26 Постановления Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п. 5.2.1., 5.2.2 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы	п. 54 Постановления Правительства	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п. 3.2., 3.5., 4.1., таблица 2 СП 3.13.1302009 от 25.03.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 54 Постановления Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», СП 485.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Установка пожаротушения автоматическая. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Выполняется