

«23» января 2024 г.

Регистрационный № 37-08-2024-000603



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

DORSOCLUB, Никитиной Елены Игоревны

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

НИКОЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 316370200066138

ИНН: 370204972550

Место нахождения объекта защиты:

153007, обл Ивановская, г Иваново, ул Фрунзе, Дом 5А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.10.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	641
1.6.	Объем здания, куб. м	7233

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Оборудовано адресной системой пожарной сигнализацией. 2. Оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Оборудовано наружным противопожарным водопроводом. 4. Внутренний противопожарный водопровод не требуется. 5. Автоматическая установка пожаротушения не требуется. 6. Система противодымной защиты не требуется.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб для имущества третьих лиц в пределах противопожарных расстояний отсутствует.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4 часть 4, статья 5, статья 6, статья 69 часть 1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (в редакции, действующей до вступления в силу изменения №1, утвержденного приказом МЧС России от 14.02.2020 №89) пункт 4.3 (таблица 1), пункт 4.5, пункт 4.6.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4 часть 4, статья 5, статья 6, статья 51, статья 69 часть 1, статья 62, статья 68, статья 86. Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 №178 (в редакции приказа МЧС России от 09.12.2010 № 640) пункт 4.1, пункт 5.2, таблица 2.	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90, часть 1, пункт 1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утверждённый приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (в редакции, действующей до вступления в силу изменения №1, утверждённого приказом МЧС России от 14.02.2020 №89) 8.1.4, пункт 8.1.5, пункт 8.1.6, пункт 8.1.7, пункт 8.1.11.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 88 части 1, 2, 6; статья 134 части 1, 2, 3, 5, 6; статья 137 части 1, 2, 4, 5, 6. Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2012 №693 (в редакции приказа МЧС России от 23.10.2013 №678) пункт 5.2.7, пункт 5.2.3, пункт 6.7.1 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утвержденный	Выполняется

		приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (в редакции, действующей до вступления в силу изменения №1, утвержденного приказом МЧС России от 14.02.2020 №89) пункт 4.1, пункт 5.5.7, пункт 5.5.8	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части 1, 2 статьи 54; части 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14 статьи 89. части 1, 2 статьи 90. Свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденный приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 пункт 4.2.9, пункт 4.2.10, пункт 4.2.13, пункт 4.2.19, пункт 4.2.24, пункт 4.3.2, пункт 4.3.3, пункт 4.3.4, пункт 4.3.5, пункт 4.3.6, пункт 4.4.9, пункт 7.11.3. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (в редакции, действующей до вступления в силу изменения №1, утвержденного приказом МЧС России от 14.02.2020 №89) пункт 7.1, пункт 7.2. пункт 7.3, пункт 7.7, пункт 7.11, пункт 7.14.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1, статьи 85.	Выполняется

части 4, 5, 10 статьи 83 часть 1, статьи 91. части 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 статьи 84, часть 3, статья 86 части 1, 4 статьи 68. Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование

Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 116) пункт 7.1, пункт 7.2. Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 31 июля 2020 г. N 582) пункт 5.3, пункт 5.5, пункт 5.8, пункт 5.13, пункт 5.19, пункт 5.20, пункт 6.1.2, пункт 6.1.4 Свод правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 20 июля 2020 г. N 539) пункт 4.3, пункт 4.8, таблица 1. Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной безопасности" (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173) пункт 3.1, пункт 3.2, пункт 3.3, пункт 3.4, пункт 3.5, пункт 4.1, пункт 4.2, пункт 4.4, пункт 5.3, таблица 1,

		таблица 2. Свод правил СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» утвержденный приказом МЧС России от 27.07.2020 №559 пункт 7.6 таблицы 7.1 пункт 2. Свод правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности" утвержденный приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 пункт 5.1, таблица 1, таблица 2.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1, статьи 85. части 4, 5, 10 статьи 83 часть 1, статьи 91. части 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 статьи 84, часть 3, статья 86 части 1, 4 статьи 68. Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 116) пункт 7.1, пункт 7.2. Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 31 июля 2020 г. N 582) пункт 5.3, пункт 5.5, пункт 5.8, пункт 5.13, пункт 5.19, пункт 5.20, пункт 6.1.2, пункт 6.1.4 Свод правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 20 июля 2020 г. N 539) пункт 4.3, пункт 4.8, таблица 1. Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173) пункт 3.1, пункт 3.2, пункт 3.3, пункт 3.4, пункт 3.5, пункт 4.1, пункт 4.2, пункт 4.4, пункт 5.3, таблица 1, таблица 2. Свод правил СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» утвержденный приказом МЧС России от 27.07.2020 №559 пункт 7.6 таблицы 7.1 пункт 2. Свод правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности" утвержденный приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 пункт 5.1, таблица 1, таблица 2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части 1, 3, 4 статьи 81; части 1, 2, 7, 9 статьи 82; части	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1, 5 статьи 83. Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 31 июля 2020 г. N 582) пункт 5.2, пункт 5.3, пункт 5.6, пункт 5.8, пункт 5.21, пункт 6.1.1, пункт 6.1.4	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части 1, 2, 3, 4, 5 статьи 5; части 1, 2, 3 статьи 48; статья 49. Свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденный приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 пункт 4.3.6, пункт 4.3.7, пункт 4.3.8. Правила противопожарного режима в российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (в редакции постановления Правительства РФ от 24.10.2020 № 1885) пункты 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 48, 50, 54, 56, 60, 400, 406, 407, 408, 409.	Выполняется