Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» июня 2024 г.
Регистрационный № 37-08-2024-009812

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» - общежитие со столовой
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023700556362 ИНН: 3731000964

Место нахождения объекта защиты:
153000, обл Ивановская, г Иваново, ул Большая Воробьевская, Дом 80

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.05.1959
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1049

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	10091
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Оборудовано адресной (адресно - аналоговой) системой пожарной сигнализации. СПС «Сигнал-20» подключена к аппаратному комплексу «Стрелец- Мониторинг ДДС», с передачей сигнала на пульт пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-1 ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области». 2. Оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ). 3.Оборудовано внутренним пожарным водопроводом. 4.Оборудовано наружным противопожарным водопроводом 5. Отсутствует: система противодымной защиты; система пожаротушения.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
НЕ ПРОВОДИЛАСЬ		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов	

	страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.69; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.1 -4.3, табл.1 Строительные нормы и правила - СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования»: п. 5.22 табл.8	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.62; ст. 68 Свод Правил - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 5.1; 5.4; 8.6-8.8 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»:	Выполняется

		п.48	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.1 ч.1 ст.90; Свод Правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст.4; пп. «б» п.1 ч.1 ст.32, ч.1 ст.52, ч.1,2 ст.59 ч.1,2,5,6,7,11, ст.87 ч.1,2,3,19, ст.88 табл.21, 22, 23, 24 Строительные нормы и правила -СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: п. 2.3; Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.2.7; 5.4.16 Свод правил СП 4.13130.2013 ««Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.6.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст.4; ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53 ч.1,3,4,8,14, ст.89 ст.134, табл.28,29 Строительные нормы и правила - СНиП II-А.5-62	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: п.4.3; 4.4; 4.6; 4.9 Строительные нормы и правила -СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»: п.4.2Строительные нормы и правила - СНиП II-Л.2-62 Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования»: п.3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.8; 3.9; 3.10; 3.12 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.2.7, 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.2.18; 4.2.19; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.1 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.1.5, 4.2.14, 4.2.16, 7.12.3, 7.12.6	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.1 ч.1 ст.90 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.7.1; 7.12	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.3 ст.52, ч.1,2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,9 ст.83, ч.1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84, ст.91 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.1,2 ст.62 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 10, 54, 55 Свод Правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п.13.1.11; 13.1.12; 13.2.2; 13.3.2; 13.3.4; 13.3.8; 13.3.12; 13.4.1; 13.13.1-13.13.3; 13.14.1; 13.14.2; 13.14.5-13.14.13; 13.15.2-13.15.4, 13.15.12; 13.15.13; 14.1; 14.3; 15.1; 15.5, приложение А	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч.4 ст.83 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.3.4 Свод правил СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п.13.14.1;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		13.14.2; 13.14.3; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.8; 13.14.9; 13.14.10; 13.15.3; 13.15.4; 14.2; 14.4; 15.1; 15.3; 15.10 Свод правил СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.»: п.4.1; 4.2; 4.7; 4.8; 4.9; 4.14	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 3; 4; 5; 10; 12; 14; 15; пп. «д, е, з, н, о» п.16; 21; 22; 23; 26; пп. «а, б, в, г, д» п.27; 28; 30; 32; 35; 36; 37; 54; 55; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 71; 72; 73; 392; 393; 394; 395; 397; 398; 399; приложение 1 п. 400; 401; 403; 406; 407; 408; 409; 413. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п. 4.1.1; 4.1.8; 4.1.11; 4.1.27; 4.1.32-4.1.34; 4.1.40; 4.2.1; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.3.1-4.3.9; 4.4.1-4.4.6; 4.5.1, 4.5.2; 4.5.4, приложения А, Г Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 91; 134; 137 Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		области пожарной безопасности" Приложение№ 1 Приложение №2 п. 1.1.-1.8 Приложение №3 п.1 г	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.