## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ивановской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» октября 2024 г. Регистрационный № 37-08-2024-018400



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание школы (класс функциональной пожарной опасности – Ф.4.1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы №19 городского округа Кинешма имени 212 Томашувского Кинешемского стрелкового полка 49-й Ивановской дивизии

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №19 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ИМЕНИ 212 ТОМАШУВСКОГО КИНЕШЕМСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 49-Й ИВАНОВСКОЙ ДИВИЗИИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3703012245

ОГРН/ОГРНИП: 1023701273420

Место нахождения объекта защиты:

155802, обл Ивановская, г Кинешма, ул 50-летия Комсомола, Дом 27

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.08.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No   | Наименование раздела                    |                             |  |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------|--|
| п/п  |                                         |                             |  |
| 1.   | Характеристика объекта защиты           |                             |  |
|      | Наименование параметра                  | Значение параметра          |  |
| 1.1. | Степень огнестойкости                   | II                          |  |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0                          |  |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания                 |  |
|      |                                         | общеобразовательных         |  |
|      |                                         | организаций, организаций    |  |
|      |                                         | дополнительного образования |  |
|      |                                         | детей, профессиональных     |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | образовател                                                                   | ьных организаций                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | _                                                                             | 8                                                                                                |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | пожарного отсека                                                                   |                                                                               | 1867                                                                                             |
| 1.6. | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                               | 19819                                                                                            |
| 1.7. | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                               | 3                                                                                                |
| 1.8. | Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                     | й, сооружений по<br>ой опасности                                                   | Н                                                                             | е имеет                                                                                          |
| 1.9. | Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог                                                                                                                                                                                                                                    | ащиты, пожарной<br>ния, оповещения и<br>утренний и наружный                        | сигнали<br>(адресн<br>оповещени<br>эвакуацией л<br>(СОУЭ) 3-го<br>противопожа | па пожарной зации (СПС) ая). Система и управления пожаре типа. Внутренний арный водопровод 9 ПК) |
| 2.   | (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)                              |                                                                                    |                                                                               |                                                                                                  |
| 3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ожарного риска не прог                                                             |                                                                               | и от пожеро                                                                                      |
| . J. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)  Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц, по собственной оценке, составляет: 0 руб. (ноль рублей 00 коп.) Ущерб имущества в пределах |                                                                                    |                                                                               |                                                                                                  |
| 1    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | х расстояний третьим л                                                             |                                                                               | -                                                                                                |
| 4.   | Сведения о выполно<br>безопасности, выполнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ении мероприятий по<br>ние которых должно<br>защиты_                               |                                                                               | _                                                                                                |
|      | Наименование<br>противопожарного<br>мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безог перечень статей (часте | документов асности,                                                           | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется                                                 |

| 4.1. | Противопожарные расстояния между                                                                                | устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выполняется |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | зданиями и сооружениями                                                                                         | регламент о требованиях пожарной безопасности»: статья 4, часть 4; статья 69часть 1; СНиП II-К.2-62 Планировка и застройка населенных мест» пункт 5.25 таб.9; пункт 6.7;                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 4.2. | Наружное<br>противопожарное<br>водоснабжение                                                                    | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62; ст.68 СНиП ІІ-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования» пункты 2.7,2.8                                                                                                                                                                                                                                        | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                         | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 4; СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пункт 8.1: пункт 8.1.1, пункт 8.1.2, пункт 8.1.3, пункт 8.1.4, пункт 8.1.5, пункт 8.1.6, пункт 8.1.7, пункт 8.1.8; | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 4; СНиП ІІ-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения Основные положения проектирования» пункт 1.1, пункт 1.3, пункт 1.4, пункт 1.5, пункт 1.6, пункт 1.8, пункт 1.9, пункт 1.10, пункт 1.11, пункт 1.12,                                                                                                   | Выполняется |

|      |                                                                                      | пункт 1.16; пункт 3.2, пункт 3.3 (таб.1), пункт 3.4, пункт 3.5, пункт 3.7, пункт 3.8, пункт 3.9, пункт 3.10, пункт 3.11, пункт 3.12, пункт 3.14, пункт 3.16, пункт 3.17, СНиП П-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» пункт 1.1, пункт 1.2, пункт 1.3, пункт 1.4, пункт 1.5(таб.1); пункт 3.1, пункт 3.2, пункт 3.8, пункт 3.6, пункт 3.8, пункт 3.11, пункт 3.13 СНиП II— А.5-62«Противопожарные требования. Основные положения проектирования» пункт 2.1(таб.1), пункт 2.2, пункт 2.3 (таб.2), пункт 2.4, пункт 2.5, пункт 2.6, пункт 2.7; пункт 3.1, пункт 3.2 (таб.2), пункт 3.3 (приложение 1), пункт 3.4, пункт 3.7, пункт 3.8, пункт 3.9, пункт 3.10, пункт 3.11; пункт 4.2, пункт 4.3, пункт 4.4, пункт 4.5, пункт 4.6, пункт 4.7, пункт 4.8, пункт 4.9, пункт 4.7, пункт 4.8, пункт 4.9, пункт 4.10, пункт 4.11, |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | пункт 4.12 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: статья 4, часть 4; статья 89; СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения Основные положения проектирования» пункт 3.3, пункт 3.6, пункт 3.12 (таб.2), пункт 3.14 СНиП П-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» пункт 5.1, пункт 5.2, пункт 5.4 СНиП II- А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» пункт 4.1, пункт 4.2, пункт 4.3, пункт 4.4, пункт 4.5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Выполняется |

|      |                          | пункт 4.6, пункт 4.7, пункт 4.8,                    |             |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|      |                          | пункт 4.9, пункт 4.10, пункт 4.12                   |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности | Федеральный закон № 123-ФЗ от                       | Выполняется |
|      | пожарно-спасательных     | 22.07.2008 г. «Технический                          |             |
|      | подразделений при        | регламент о требованиях пожарной                    |             |
|      | ликвидации пожара        | безопасности»: статья 4, часть 4; ст.               |             |
|      |                          | 90; СП 4.13130.2013«Свод правил.                    |             |
|      |                          | Системы противопожарной                             |             |
|      |                          | защиты. Ограничение                                 |             |
|      |                          | распространения пожара на                           |             |
|      |                          | объектах защиты. Требования к                       |             |
|      |                          | объемно-планировочным и                             |             |
|      |                          | конструктивным решениям»:                           |             |
|      |                          | пункты 7.1,7.2,7.3, 7.6,7.7                         |             |
| 4.7. | Системы                  | Федеральный закон № 123-ФЗ от                       | Выполняется |
| ,.   | противопожарной защиты   | 22.07.2008 г. «Технический                          |             |
|      | (системы противодымной   | регламент о требованиях пожарной                    |             |
|      | защиты, пожарной         | безопасности»: статья 4, часть 4;                   |             |
|      | сигнализации,            | статья 83; статья 84; статья 86;                    |             |
|      | пожаротушения,           | статья 88; статья 91; СП                            |             |
|      | оповещения и управления  | 3.13130.2009 «Системы                               |             |
|      | эвакуацией, внутренний и | противопожарной защиты. Система                     |             |
|      | наружный                 | оповещения и управления                             |             |
|      | противопожарные          | эвакуацией людей при пожаре.                        |             |
|      | водопроводы)             | Требования пожарной                                 |             |
|      | Водопроводы)             | безопасности» пункт 3.1, пункт 3.2,                 |             |
|      |                          | пункт 3.3, пункт 3.4, пункт 3.5,                    |             |
|      |                          | пункт 4.1, пункт 4.2, пункт 4.3,                    |             |
|      |                          | пункт 4.4, пункт 4.5, пункт 4.6,                    |             |
|      |                          | пункт 4.7, пункт 4.8, пункт 5.1,                    |             |
|      |                          | пункт 5.2, пункт 5.3, пункт 5.4,                    |             |
|      |                          | пункт 5.5, таблица 2; таблица 1                     |             |
|      |                          | Свод правил 5.13130.2009                            |             |
|      |                          | «Системы противопожарной                            |             |
|      |                          | «системы противопожарной защиты. Установки пожарной |             |
|      |                          |                                                     |             |
|      |                          | сигнализации и пожаротушения                        |             |
|      |                          | автоматические. Нормы и правила                     |             |
|      |                          | проектирования» пункт 13.1.1,                       |             |
|      |                          | пункт 13.1.8, пункт 13.1.9, пункт                   |             |
|      |                          | 13.1.10, пункт 13.1.11, пункт                       |             |
|      |                          | 13.1.12, пункт 13.2.1, пункт 13.2.2,                |             |
|      | 1                        | пункт 13.2.3, пункт 13.3.1-13.3.18,                 |             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             | пункт 13.4.1, пункт 13.13.1, пункт 13.13.2*, пункт 13.13.3, пункт 13.14.1-13.14.13, пункт 13.15.1, пункт 13.15.2, пункт 13.15.10, пункт 14.1, пункт 14.2, пункт 14.3, пункт 14.4 приложение А СНиП II-Г.1-62«Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» пункт 1.6, пункт; пункт 2.1, пункт 2.2, пункт 3.2(таб.3); пункт 4.3; пункт 5.1, пункт 5.2, пункт 5.14, пункт 5.15(таб.15), пункт 5.16; пункт 6.1, пункт 6.2, пункт 6.6, пункт 6.7, пункт 6.8, пункт 6.11, пункт 6.12, пункт 6.21, пункт 6.22, пункт 6.23, пункт 6.24 |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: статья 4, часть 4; статья 83 часть 7; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункт 14.1, пункт 14.2, пункт 14.3, пункт 14.4;                                                                                                                                                                                                            | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-<br>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                      | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: пункт 2,пункт 21, пункт 3, пункт 4, пункт 5, пункт 9, пункт 10, пункт 11, пункт 12, пункт 13, пункт 14, пункт 15, пункт 16,пункт 17, пункт 171, пункт 18, пункт 21, пункт 22,пункт 23, пункт 25, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 30, пункт31, пункт 32, пункт 35, пункт 37, пункт 41,пункт 43, пункт 48,                                                                                                                  | Выполняется |

| пункт 50,пункт 54, пункт 55, пункт  |  |
|-------------------------------------|--|
| 56, пункт 60, пункт 63, пункт 65,   |  |
| пункт 67, пункт 71, пункт 73, пункт |  |
| 88, пункт 89, пункт 90, пункт 91,   |  |
| пункт 92, пункт 288, пункт 392,     |  |
| пункт 393, пункт 394, пункт 395,    |  |
| пункт 396, пункт 397, пункт 398,    |  |
| пункт 399, пункт 400, пункт 402,    |  |
| пункт 403,пункт 404, пункт 406,     |  |
| пункт 407,пункт 408, пункт 409,     |  |
| пункт 413, пункт 449, пункт 455,    |  |
| пункт 457,пункт 458, приложение     |  |
| N <u>o</u> 1.                       |  |