Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» апреля 2025 г.
Регистрационный № 37-08-2025-005386

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
здание школы
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №6 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701273540 ИНН: 3703012140

Место нахождения объекта защиты:
155805, обл Ивановская, г Кинешма, ул Вичугская, Дом 176а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1955
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	686

1.6.	Объем здания, куб. м	5202
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации (СПС) - адресная, система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа, наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на городской водопроводной сети. Имеется внутреннее противопожарное водоснабжение – 3 ПК

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
отсутствует	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ч. 1 ст. 69)статья 4, часть 4; НСП 102-51 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п.16, табл. 8	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ст. 62, ст.68)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ч. 1 ст. 90), ч.4 ст.4. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 8.1.1; пункт 8.1.6; пункт 8.1.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ч.4, ст.4, ст.58; ч. 1-8, 9-11 ст. 87; ч. 1-3, 5-9, 13-15 ст. 88; ч. 1-2, 4-6 ст. 137) НСП 102-51 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п.2, табл. 1, п.3, п.5, п.6, п.13, табл.7, п.36	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ч.4 ст.4, ст. 53, ст. 89) НСП 102-51 «Противопожарные	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п.18, п.19, табл.9, п.20, табл.10, п.21, табл.11, п.22, п.23, п.24, п.30, п.31, п.44	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ч.4 ст.4, ч. 1ст. 90) Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7.1, п.7.5, п.7.6, п.7.7)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ст.56, ст.62, ст.68, ст.83, ст.84, ст.91) Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3-5.5, табл.1, табл. 2). Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п.12.2.1, п. 12.2.2, п. 13.1.1, п.13.1.4, п. 13.1.5, п.13.1.6, 13.1.8, 13.1.9-13.1.12, 13.2.2, 13.2.3,13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6-13.3.12, табл. 13.3, табл. 13.5, п. 13.3.15, п. 13.3.17, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		13.5.3, 13.5.5, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.9, 13.15.1-13.15.7, 13.15.10, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.17, 13.15.20, 15.1-15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 17.1-17.4, прил. М). СНиП II-Г.3 «Внутренний водопровод и канализация» §1 п. 5, п. 7, §2 п. 7, п. 11 таблица 8, §3 п. 1, п. 3, п. 7, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12., табл.2, табл.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ч. 8-9ст. 83; ч.7-9 ст.85) Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 14.1-14.5)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п. 2; п.2(1); п. 3; п. 4; п. 5; п.8, п. 9; п. 10; п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 15; п. 16; п. 17; п.17(1); п.18, п. 21; п. 22; п.23, п. 25; п. 26; п. 27; п. 28; п. 30; п. 31; п. 32; п. 35; п. 37; п. 43; п. 48; п. 54; п. 55; п. 56; п. 60; п. 63; п. 65; п. 67; п. 71; п. 73; п.88, п.89, п.90, п.91, п.92, п. 288; п.392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п. 398, п. 399, п. 400, п. 402, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409, п. 413	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.