


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» августа 2025 г.

Регистрационный № 37-08-2025-013739



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание Офисно-Делового центра Ивановского облпотребсоюза
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023700537904

ИНН: 3731001936

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1932

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1013

1.6.	Объем здания, куб. м	16805
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации адресная 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа 3. внутренний противопожарный водопровод от городской системы водоснабжения тип ПК-с. Система наружного противопожарного водоснабжения - от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных участках водопроводной сети г. Иваново
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Согласно расчета пожарного риска (отчет по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № Р001-021-37 для объекта защиты: помещения Ивановского областного союза потребительских обществ, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18, выполненной экспертом ООО "АРКОНА" Осиповым А.Е) величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты составляет 9,6 10⁻⁷ 1 год не превышает 10⁻⁶ (допустимый риск, установленный ст. 79 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p>	

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте		
<u>защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ч.4ст.4,ч.1.ст.69 гл.16 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(далее по тексту ФЗ от 22.07.2008г.№123-ФЗ) п.4.3,табл.1 П.4.4-4.12 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Ч.4ст.4,ч.1,2 ст.62 ФЗ от22.07.2008 №123-ФЗ П.7.1 СП 4.131130.2013; П.5.2,5.8,5.10,5.17,8.5,8.8,8.9, ч.1,2 п.8.12,табл.2 СП8.13130.2020	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	Ч.4 ст.4,п.1 ч.2 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; П.7.1,8.1,СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ч.4 ст.4 «в»ст.32, ч.1 ст.52,ч.1.2 ст.59, ч.1,2,5,6,7,8ст.87,ч.1,2,3,8,19 ст.88, табл.21,22,23,24 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ П.5.2.4,5.2.7., 5.3.3,5.3.4.,5.4.1,5.4.4,5.4.5,5.4.16,5.4.18,5.4.20 СП 2.13130.2020; П.5.1.2,5.1.3 СП4.13130.2013	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ч.4ст.4, ч.2ст.52,ч.1.2ст.53,ч.1,3,4,8,10,11,12 ст.89, ст.134,табл.27,28 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; П.4.2.3,4.2.4, 4.2.5,4.2.6,4.2.9,4.2.21,4.2.22,4.3.2-4.3.6,4.4.12 СП 1.13130.20204 П.4.2.14,4.2.18,4.2.19,4.2.27,4.4.1,4.4.2 сп 1.13130.2020	Выполняется
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Ч.1ст.90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; П.7.1,7.5,8.1.1,8.1.2,8.1.4	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	-8.1.8,8.1.14 СП 4.13130.2013	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ч.4 ст4,ч.1,2,3,5,9,11ст.52, ч.1.2.ст.54,ч.3 ст.81,ч.1,4,5,6,9 ст.83,ст.91 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; П.5.1,5.2,5.4,5.5,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.2.2,6.2.3,6.2.5,6.2.6,6.2.12,6.2.13,6.3.1,6.3.3,6.3.4,6.4.1,6.5.1,6.5.2,6.6.1,6.6.3,абз.1,2 п.6.6.5,п.6.6.7,6.6.9,6.6.11,6.6.15,6.6.16,абз.1 п.6.6.27,п.6.6.32, табл.1,2 СП 484.1311500.2020 П.3.2,3.3,3.4,3.5, 4.1,4.2,4.4,4.6,4.8,5.1,5.2,5.3, табл.1 п.1,табл.2 п.16 СП 3.13130.2009; П.7.2. «в» СП 7.13130.2013; Ч.4ст.4,ч.1,2ст.62,ч.1,2ст.86 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; П.7.1СП 4.13130.2013; П.5.2,5.8,5.10,5.17,8.5 СП 8.13130.2020 П.1,4 СП10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ч.3ст.81,ч.2,8,9 ст.82,ч.4ст.83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; П.3.4 СП 3.13130.2009; П5.7,5.8,5.9,5.10,5.11, абз.1 п.5.13,п.5.14,5.15,5.16,5.17,7.1.2,7.1.3,7.1.7, 7.1.13 СП484.1311500.2020; П.3.1,3.2,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.13 СП 6.13130.2021 П.6.24 СП7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	П.2,3,4,5.8,9,10,11,12,13,14,15,16 «а,б,д,е,к,м,о» 18,21,22.23.26.27,30,31,32.34,35 «а, б,в,г,д,е,з,и»,42,43,48.49,50.52,54,55,56,60,63,65,66,67,70,71,72,73,286, 392,393,394,397,400,403,404,406,407,409,413 Правила противопожарного режима с изменениями на 30.03.2023г.	Выполняется

	(Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	
--	--	--