


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«04» февраля 2026 г.
Регистрационный № 37-08-2026-001241

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
социальных компетенций "Притяжение"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ "ПРИТЯЖЕНИЕ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023700564315

ИНН: 3702137481

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ивановская, г. Иваново, проезд 15-й, д. 5, помещ. 1002

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1951

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	568

1.6.	Объем здания, куб. м	5600							
1.7.	Количество этажей	3							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Аналоговая система пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре 2 типа. Отсутствует: -система противодымной защиты; -система пожаротушения; -внутренний и наружный противопожарные водопроводы.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>Пункты 4.3-4.13, таблица 1 Свод правил. Системы противопожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	Пункты 4.3-4.13, таблица 1 Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	Пункты 4.3-4.13, таблица 1 Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.4.13130. 2013 (ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123, 69)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Не выполняется	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1, 8.1 Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 4.13130.2013 (ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123, ст. 90, 98)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 6.6.1, 6.7.10, 6.7.11, таблица 6.12 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 2.13130.2020 (ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 ст. 87,88)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.1.3,4.2.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.3,4.3.4,4.4.1-4.4.4,4.4.11,7.12.1,7.12.6,7.12.12,7.12.13, Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 1.13130.2020 (ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123 ст.53, 89)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		4.13130.2013 (ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123 ст. 90)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 13.1.11,13.1.12,13.2.2,13.3.2,13.3.4,13.3.8,13.3.12,13.4.1,13.13.1-13.13.3,13.14.1,13.14.2,13.14.5-13.14.13,13.15.2-13.15.4,13.15.12,13.15.13,14.1,14.3,15.1,15.5 приложение А Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 5.13130.2009; пункты 3.3-3.5,4.1-4.4,4.6,4.8,5.1,5.3-5.5 таблицы 1,2 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3.13130.2009 (ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123 ст. 51,54,56,81-86)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункт 14.2 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 5.13130.2009 (ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123 ст. 81-86)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-19,21-32,35-37,43,50-52,54-56,60,65,67,392,394,396,397,400,403,404,407,409 (Постановление Правительства РФ 16.09.2020 №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ)	Выполняется

	ст.5,6,68,69,76, гл.18,19,23,24); пункты 4.1.1,4.1.8,4.1.11,4.1.27,4.1. 32-4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.5,4.2.7,4.2. 9,4.3.1-4.3.9,4.4.1-4.4.6,4.5.1,4.5.2,4 .5.4, приложения А,Г Свод правил. Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 Пр.1,Пр.2,Пр.3	
--	---	--