



«19» февраля 2026 г.  
Регистрационный № 37-08-2026-002236

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Текстильщик» комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ТЕКСТИЛЬЩИК" КОМИТЕТА ПО  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1203700012163

ИНН: 3702245310

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Ермака, д. 49

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1932

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

		закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	26
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1664
1.6.	Объем здания, куб. м	6656
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС аналогового типа, СОУЭН 2- го типа, Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов городской водопроводной сети; система противодымной защиты и внутренний пожарный водопровод отсутствуют.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Согласно проведенного расчета величин индивидуального пожарного риска установлено, что величина пожарного риска составила <math>4,392 \times 10^{-8}</math>, что не превышает допустимого значения уровня пожарного риска <math>1 \times 10^{-6}</math>. Для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска необходимо провести следующие мероприятия: Для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска в здании выполнены следующие мероприятия: - здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации аналогового типа; - здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; - заключен договор на проведение технического осмотра и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты с организацией, имеющей лицензию на данные виды деятельности; - проведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации в здании с составлением акта проверки;</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба</p>	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется.			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.3, табл.1 Свод Правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.5.23 табл.10 Строительные нормы и Правила П-60-75** «Нормы проектирования. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4, ч.1,2 ст.62 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.2.13 табл.6 Строительные нормы и правила 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п.7.1 Свод Правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.90, Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ; п. 8.1, п.8.6, п.8.8Свод Правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.9.55*, 9.56* Строительные нормы и Правила П-60-75** «Нормы проектирования. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пп. «е» п.3 ч.1 ст.32, ч.1 ст.52, п.1,2,5 ст.59, ч.1,2,5,6,7,11 ст.87, ч.1,2,3,19 ст.88 табл.21, 22, 23, 24Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.2.7, 6.7.1, табл.6.9Свод Правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п. 5.1.2, 5.5.7, 5.5.8Свод Правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.1,3,4,8,14	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89, ст.134, табл.28Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.2.10, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.9Свод Правил 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы». п. 4.1.5, 7.11.2, 7.11.3Свод Правил 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1,2 ч.1 ст.90Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.7.1,7.2, 7.14, 7.16 Свод Правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.3 ст.52, ч.1,2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,9 ст.83, 91Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.13.1.1, 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, табл.13.3, приложение А п.А4 табл.А.1, табл.А.3, приложение М табл. М.1 п.3,Свод Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» ч.2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84, 91Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 табл. 2 Свод Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре».</p> <p>ч.1,2 ст.62Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч.4 ст.83Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.3.4Свод Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре».</p> <p>п.13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.3, 13.15.3, 13.15.4, 14.2, 14.4, 15.1, 15.3, 15.10 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения Свод Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты автоматические» п.4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14Свод Правил 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование».</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п. 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, пп. «д,е,ж,з,н,о» п.16, пп. «а,б» п.17, 21, 22, 23, 24, 26, пп. «а,б,в,г,д» п.27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408, 409,</p>	Выполняется

	413Правила Противопожарного Режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479) П. 5, 8, 11, 16, 23, 26, 28, 31, 32, 46Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007 г. «Об утверждении Норм пожарно безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»	
--	--	--