

«31» января 2024 г.
Регистрационный № 38-08-2024-001060



	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	5305
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приемное устройство АПС «Сигнал 20М, прибор управления речевыми извещателями Соната-КЛ-1, клавиатура Болид находятся на первом этаже здания, на посту охраны. Извещатели пожарные дымовые ИПДЗ - 1М-162шт., речевые оповещатели (колонки)-10шт., извещатели пож. ручные ЗИСУ- 10шт., табло «Выход», -10шт., огнетушители ОП-5 -12шт. Сигнал тревоги выводится на узел связи 51 пожарно-спасательной части 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ирк.обл. Пожарные гидранты наружные находятся по адресам: ул. Наймушина.23 (117,5м), ул. Булгакова, 11 (75,1м), ул. Булгакова,12 (62,6м)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Объект не застрахован	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов	

	страхования)		
Объект не застрахован			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.69). СП 4.13.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.4)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.68). СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности» (п.1,2,3,4,5 и т.д.)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	объектов защиты» (п.1,2,3,4 и т.д.)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08.г. (ст.52,53). СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 1,2,3,4 и т.д.)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.1,2,3 и т.д.)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	З №123-ФЗ от 22.07.08.г. (ст.51,54,56). СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.1,2,3,4 и т.д.) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (п. 1,2,3,4 и т.д.). СП 7.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 1,2,3 и т.д.)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	П 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (п. 1,2,3,4 и т.д.). СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты» Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 1,2,3 и т.д.)	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Р.Ф. от 16.09.2020 г. №1479. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, требования к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» ГОСТ 12.1.004.91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»	Выполняется