

«14» марта 2024 г.

Регистрационный № 38-08-2024-003689



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Галерея открытого склада угля с пересыпками (галерея топливоподачи №3)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1133850020545

ИНН: 3808229774

Место нахождения объекта защиты:

665452, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул.
Индустриальная, зд. 32А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1218

1.6.	Объем здания, куб. м	9701							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система пожаротушения (АСПТ), дренчерные завесы (ДЗ). Внутренний противопожарный водопровод							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69. СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69. СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69. СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»	Выполняется							

		п.3.1, п.3.2,3.44,3.46.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.98,99. СНиП II-89-80 «Генеральные план промышленных предприятий» п.3.46. СНиП II -58-75 «Электростанции тепловые» п.6.52. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.п.2.11-2.16, 2.20, 2.25, 8.16. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.98. СНиП II-89-80 «Генеральные план промышленных предприятий» п.п.3.43,3.44,3.46. СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые» п.3.1, п.3.11.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.28,30,31,87. СНиП II-2-80 Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений/ п.п. 2.2, 2.3, 2.6; 3.2,3.6,3.10,3.11. СНиП 2.09.04-87 * «Административные и бытовые здания» п.1.22, 1.26,1.28,1.29 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.п.13,15.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53,89. СНиП II-2-80 Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. п. п. 4.1, 4.3,4.5-4.8. СНиП 2.09.04-87 * «Административные и бытовые здания» п.1.17,1.18,1.19,1.21. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.п.5,16, 17,22,23,27,28,36,37.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90; СНиП II-58-75 «Электростанции тепло-вые» п.3.11 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1489 п.п.48,49.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, ст.56, ст.59, ст.62, ст.83, ст. 84, ст. 86, ст. 99, ст.103, ст.106; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.6.1, 6.7-6.17. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.п.2.11-2.16, 2.20, 2.25, 8.16 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется

		<p>безопасности» п.п.3.1-3.5; п.4.6, п.4.7, п.4.8, табл.1; табл.2 п.17; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.1, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.12, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.3.14.2, п.13.14.5, п.13.14.12, п.п.13.15.1-13.15.21, 14.1-14.4, 15.1-15.2, 16.1-16.2. Приложение А табл. А3 п.38 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п.4.1, п.4.2, п.4.8, Таблица 3., п.48 НПБ 151-00 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п.п. 1.1*-1.4, 3.1-3.10*, 4.1 4.19.2. ПУЭ п.п. 1.1.19-1.1.21, ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п 5.1-5.20, 5.21.1-5.21.45.22.1, 5.22.2.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ст14.1-14.3</p>	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.п.2,3,4,5,9,11,12,23,29,36,43,48,50,51,54,60,62,77,121-125,129,132,134,254, раздел XVIII, раздел XIX.; Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 п1, п.2, п.3, п.4;	Выполняется