


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Иркутской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«23» мая 2024 г.

Регистрационный № 38-08-2024-008196



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
"Реабилитационный центр "Шелеховский"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
"ШЕЛЕХОВСКИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1153850050419

ИНН: 3810061310

Место нахождения объекта защиты:

666032, обл. Иркутская, г. Шелехов, кв-л. 18-й, д. 47

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.04.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1924

1.6.	Объем здания, куб. м	31295	
1.7.	Количество этажей	6	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая система пожарной сигнализации система оповещения и управления наружный противопожарный водопровод внутренний пожарный водопровод система противодымной защиты	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
оценка ущерба третьим лицам не проводилась			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 от 22.07.22, гл.16, ст.69 СП 4.131.302013, п.4.3, Таблица 1	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 от 22.07.22, ст.69. ст.126, ст.127, СП 8.13130.2020 п.5.2, таблица 2, СП 8.13130.2020, п.5.2 Таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123 от 22.07.2008, ст.90 СП 4.13130.2013 п.7.1, п. 8.1. п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123 от 22.07.2008, ст.52, ст.53. ст.57, ст.58, ст.59, ст.80, ст.88 СП 4.13130.2013 п.4.17, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.2.4, п.5.2.6 СП 2.13130.2020 п.5.2.7, п.5.4.5 раздел 6 п.6.7.1 Таблица 6.9 п.6.7.10 таблица 6.12 п.6.7.14	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 от 22.07.2008, ст.5, ст.89, сп 1.13130. 2020 п.4.1.2. п.4.2.5, 4.2.7, п.4.2.17, 4.2.22. п.4.3.1. 4.3.5. 4.3.7, 4.3.12. п.5.1.1, 5.1.4 п.5.2.5, 5.2.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 от 22.07.2008, ст.5.ст 90. СП 4.1313.2013 п.7.1. п.7.3, п.7.7. п.7.13, п.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ 123 от 22.07.2008, ст 54, ст.68, ст.82, ст.83, ст.84. ст.86, ст.91. ст.103, ст.126-127, СП 3.13130. 2009. разделы 3-7, таблица 2. п.1, сп 8.13130.2020 раздел 4. п.5.2. Таблица 2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 484.1311500.2020 раздел 6 п.6.1.1, п. 6.1.2, 6.2.1-6.2.2, п. 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1, 6.4.4, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.27	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>ФЗ 123 от 22.07.2008, ст.5.</p> <p>Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.2-7, п.9, п.11-13, п.15, п.17. п.21. п.23-24, п.26, п.29-30. п.36. п.42-43. п.45-46, п.48, п.50, п.52, п.54-56, п.60, п.63, п.77-78.</p>	Выполняется