

«30» августа 2024 г.

Регистрационный № 38-08-2024-014949



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Столовая 2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Иркутск"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1073812008731

ИНН: 3812100646

Место нахождения объекта защиты:

обл Иркутская, р-н Жигаловский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	425
1.6.	Объем здания, куб. м	1987
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Предусматривается оборудование защищаемого здания установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре 3 типа. Помещения оборудуются оптико-электронными дымовыми адресными пожарными извещателями и автономными дымовыми пожарными извещателями. В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки системы ОПС: - пульт контроля и управления «С2000М»; - блоки контроля и индикации «С2000-БКИ»; - контроллеры адресной двухпроводной подсистемы «С2000-КДЛ»; - контрольно-пусковые блоки с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»; - преобразователь интерфейса «С2000-Ethernet»; - источник питания резервированный «РИП-24 исп.50»; - извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР 513-3АМ»; - дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель «ДИП-34А-03/04»; - блок сигнально-пусковой «С2000-СП1 исп.01»; - извещатель охранной оптико-электронный объемный и поверхностный звуковой адресный «С2000-СТИК»; - адресный магнитоконтактный</p>

охранный извещатель С2000-СМК «Эстет»; - адресный расширитель «С2000-АР2 исп.2»; - Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный «Астра-321 (ИО 101-7)». Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые пожарные извещатели «ДИП-34А-03/04».

Оповещение о пожаре осуществляется включением громкоговорителей и световых оповещателей «Выход» на путях эвакуации. Система свето-звукового оповещения состоит из следующих элементов: – контрольно-пусковые блоки с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»; – блоки речевого оповещения «Рупор-300»; – оповещатели охранно-пожарные световые (табло «Выход», «Указатели») «Люкс-24»; – оповещатель пожарный речевой настенный ОПр-С103.1; ОПр-С120.1 – модуль подключения нагрузки «МПН» (для контроля линии световых устройств). Над эвакуационными выходами установлены световые табло «Выход». Электропитание охранно-пожарных блоков выполнено от резервного источника питания РИП-24В, обеспечивающих работоспособность при отключении внешних источников электропитания не менее, чем на 24 часа в

дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме «Пожар».

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможный ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование
противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты

Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

Генеральные планы площадок строительства разработаны в соответствии с технологической схемой и требованиями ПУЭ, ПБ 08-624-03, ПБ 09-566-03, СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2011, СП 37.13330.2012, СП 231.1311500.2015 ВУПП-88, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановления Правительства РФ от 16 февраля

Выполняется

		2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 (действующего в период проектирования); ВНТП 03/170/567-87, СП 231.1311500.2015	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 8.13130.2009 СП 4.13130.2013 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009, СНиП 23-02-2003, СП 131.13330.2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 3.13130.2009, СП 52.13330.2011	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009, СП 11.13130.2009, РД 34.21.122-87	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	п. 3 и п. 10 ст. 52, п. 8 ст. 88, п. 2 ст. 138 Федерального закона от 22	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, приложение А СП 5.13130.2009 (действующего в период проектирования); СП 6.13130.2013, п. 7.2 СП 7.13130.2013; СП 10.13130.2009, п. 14.57 СП 31.13330.2012, РД 153-34.0-20.262-2002	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 РД 009-01-96	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется