## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Иркутской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» апреля 2025 г.

Регистрационный № 38-08-2025-006142



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н.Муравьева-Амурского?

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н.Муравьева-Амурского?

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3808010654

ОГРН/ОГРНИП: 1033801023013 Место нахождения объекта защиты:

664003, обл Иркутская, г Иркутск, ул Карла Маркса, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1905

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	III		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки,		
		танцевальные залы и другие		
		подобные учреждения в		
		закрытых помещениях		
1.4.	Высота здания, м	15		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1500		
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м	7119		

1.7.	Количество этажей			4		
	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет		
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	-систем сигнализа оповещени эвакуацией -наружным г водопровод против	диты оборудован: ой пожарной ции; -системой ия и управления людей 2-го типа; противопожарным сом; -внутренним проводом		
2.	Опенка пожарно	го писка пповелення	ая на объект	ге зашиты		
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)					
D.	<u> </u>					
вну долж нахо	Расчетная величина индивидуального пожарного риска (для выставочного отдела «Музейная студия») составляет 6,707·10-8, при этом направление открывания внутренний двери эвакуационного выхода (выход 1) должно быть изменено – дверь должны открываться по направлению выхода из здания или внутренняя дверь во время нахождения людей на объекте должна находиться в открытом положении. Раздвижные (откатные) двери на путях эвакуации во время нахождения людей в помещениях					
	объекта должны	ы находиться в открыто	м положении.	)		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)					
	Ущерб от пожара и	муществу третьих лиц	не предполага	пется		
4.		ении мероприятий по		_		
	безопасности, выполнен		<u>обеспечиват</u>	<u>гься на объекте</u>		
	<u>защиты</u>					
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте	документов асности,	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется		
	I					

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-Ф3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 69.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ч. 4 ст. 4, ст. 62.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ч. 4 ст. 4, ст. 90.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ч. 4 ст. 4, ст. 87.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-Ф3, ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-Ф3, ч. 4 ст. 4, ст. 90.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст. 62, ст. 68, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 91, ст. 103.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон "Технический	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ч. 4 ст. 4, ст. 103.	
	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, п.2, п.2(1), п.3, п.4, п.5, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.17(1), п.18, п.21, п.22, п.23, п.25, п.26, п.27, п.28, п.30, п.31, п.32, п.33, п.35, п.36, п.37, п.41, п.43, п.48, п.49, п.50, п.54, п.55, п.60, п.93, п.98, п.392, п.393, п.394, п.395, п.397, п.399, п.400, п.402, п.403, п.404, п.406, п.407, п.409.	Выполняется