

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Иркутской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» июля 2025 г.

Регистрационный № 38-08-2025-011853



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание гаража грузовых автомобилей Общества с ограниченной ответственностью
"Иркут- Автотранс"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТ -
АВТОТРАНС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1043801430386

ИНН: 3810035769

Место нахождения объекта защиты:

664020, обл Иркутская, г Иркутск, ул Новаторов, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.05.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2478

1.6.	Объем здания, куб. м	16374			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Территория обеспечена наружным противопожарным водопроводом (ПГ – 2 шт.); в помещениях выполнен внутренний противопожарный водопровод с установленными на нем пожарными кранами; в помещениях смонтирована система пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) 2-го типа.			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска на объекте не проводился.</p>				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td> <td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</td> <td>Сведения о выполнении/не выполняется</td> </tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется			

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123–ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Глава 16 , статья 69; СП 4.13130.2013 пункт 4.3, таблица 1, пункт 4.4, , пункт 5.6.4, пункт 6.1.2, таблица 3; СНиП П-60-75** глава 10.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123–ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 68; СП 8.13130.2020 пункт 5.12, таблица 6; пункт 5.2, таблица 2; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 48; СНиП 2.04.02-84* пункты 2.16, таблицы 7, 8.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123–ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90; СП 4.13130.2013 пункты 7.1-7.3, пункт 8.1.1, пункт 8.1.7, пункт 8.1.8, пункт 8.2.1, пункт 8.2.3, пункт 8.2.6; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты 71-72; СНиП П-60-75** глава 9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Федеральный закон №123–ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 52, статья 53,	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	статья 57, статья 58, статья 59, статья 80, статья 88, Таблица 21, Таблица 22, Таблица 23; СП 4.13130.2013 пункт 4.1, пункт 6.3.2; пункт 6.3.4; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 13; пункт 15; СНиП 2.01.02.-85*, глава 2.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123–ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 5, статья 89; СП 1.13130.2009 пункт 4.1.4, пункт 4.2.1, пункты 4.2.5-4.2.7, пункт 4.2.9, пункт 4.2.25, пункты 4.3.1-4.3.7, пункт 8.1.1; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 5, пункт 9, пункт 17, пункт 21, пункт 23, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 30, пункт 31; СНиП П-60-75** глава 4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123–ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 5, статья 90; СП 4.13130.2013 пункты 7.1-7.4; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 17, пункт 26, пункт 47, пункт 71, пункт	Выполняется

		72.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123–ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 5, статья 54, статья 68, статья 82, статья 83, статья 84, статья 86, статья 91, статья 103; статья 126-127; СП 486.1311500.2020 таблица 1 – пункт 4.1.2.1, НПБ 104-03 таблица 2 – пункт 15, пункт 20; СП 3.13130.2009 пункты 3.2-3.5, пункты 4.1-4.2, пункт 4.4, раздел 4, таблица 2, пункты 16-17; СП 8.13130.2020 пункт 5.12, таблица 6; пункт 5.2, таблица 2; СП 7.13130.2013 пункты 7.1-7.2, СП 10.13130.2020 пункт 6.1.1-6.1.6, пункт 7.6, таблица 7.1, таблица 7.2; СНиП 21-02-99* пункт 6.30*, пункт 6.12*; СНиП 2.04.02-84* пункты 2.16, таблицы 7, 8; СНиП 2.04.01-85* пункт 6.1*, пункт 6.3*, таблица 1*.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 54, пункт 55, пункт 56; СП 484.1311500.2020 Раздел 6.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты	Выполняется

	2-5, пункты 10-17, пункты 22-24, пункты 26-29, пункт 32, пункты 35-37, пункты 41-43, пункты 48-50, пункт 52, пункт 54, пункт 56, пункт 60, раздел пункты 84-87.	
--	---	--