

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Иркутской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«09» октября 2025 г.
Регистрационный № 38-08-2025-016251

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2
г.Черемхово"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 2 Г. ЧЕРЕМХОВО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033802216502

ИНН: 3820008436

Место нахождения объекта защиты:

обл. Иркутская, г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 79

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	10						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	10						
1.6.	Объем здания, куб. м	93						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-автоматическая пожарная система сигнализации , -система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа, -внутренний ПВ 6 шт.,наружный ПВ(кольцевой,Д 150мм)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно , исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара ,проводятся реквизиты документов страхования)</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-пункты 4.3 -4.13, таблица 1 СП 4.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ(Технический регламент о пожарной безопасности)статьи 4,6	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-пункты 5.1, 8.5,8.8- 8.12,11.2, 11.3, 11.4,таблица 1 СП 8.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о пожарной безопасности),статьи 4.6	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-пункты 7.1,8.1 СП 4.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о пожарной безопасности),статьи 4.6	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-пункты 6.6.1, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2020 пункт 5.2.2 СП 4.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 №123 (Технический регламент о пожарной безопасности),статьи 4,6	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12.-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11,4.4.12, 7.12.1 -7.12.20 СП 1.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (Техническом регламент о требованиях пожарной безопасности),статьи 4.6	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-пункты 7.1- 7.3, 7.5,7.6 СП 4.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), статьи 4.6	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	-пункт 6.1, 6.8, 6.9, 6.22,8.1 СП 7.13130.2020 -СП 486,1311500.2020 -СП4841311500.2020 -СП 485.1311500.2020 -СП 3.13130.2009 -СП 10.13130.2009 -СП 8.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008	Не выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), статьи 4.6	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), статьи 4.6	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности статьи 4,6. -пункты 2-19,21-37, 41-43, 48-56, 60,70-73, 88-92, 392-394, 395-413 приложения 1 и 2 Постановления Правительства от 16.09.2020 №1479 -пункты 4.1.1,4.1.8,4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34 4.1.40, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1 -4.3.16, 4.4.1 - 4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения ния А.Г СП9. 13130.2009	Не выполняется