

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Иркутской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» октября 2025 г.

Регистрационный № 38-08-2025-016624



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное общеобразовательное учреждение "Школа №16 г. Черемхово"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 16
Г. ЧЕРЕМХОВО"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023802214710

ИНН: 3820005330

Место нахождения объекта защиты:

обл. Иркутская, г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 147

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.1954

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	829

1.6.	Объем здания, куб. м	9255	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-автоматическая пожарная система сигнализации; -система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа; -внутренний ПВ 6 шт., наружный ПВ (кольцевой, Д 150 мм)	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Расчет пожарного риска не проводился			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент	Выполняется

		о требованиях пожарной безопасности", статьи 4,6	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.5, 8.8 - 8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 4,6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , статьи 4,6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-пункты 6.6.1,6.7.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2020 пункты 5.2.2 СП 4.131130.2020 ФЗ от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , статьи 4,6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-пункты 4.1.2,4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7,4.3.11,4.3.12,4.4.1-4.4.9,4.4.11,4.4.12,7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020 № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , статьи 4,6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-пункты 7.1-7.3,7.5,7.6 СП 4.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" . статьи 4,6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	-пункты 6.1,6.8,6.9, 6.22,8.1 СП 7.131130.2020 -СП 486,1311500.2020 -СП 4841311500.2020 -СП 485.1311500.2020 -СП 3.13130.2009 -СП 10.13130.2009 -СП 8.13130.2020 ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 4,6	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-пункты 14.2,14.4 СП 5.13130.2009 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , статьи 4,6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". статьи 4,6. -пункты 2-19,21-37,41-43,48-56,60,70-73,88-92,392-394,395-413 приложения 1 и 2 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 -пункты 4.1.1,4.1.8, 4.1.11, 4.1.27,4.1.28, 4.1.32-4.1.34,4.1.40,4.2.1.4.2.4.4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложение А,Г СП 9.13130.2009	Выполняется