Зарегистрирована ГУ МЧС России по Иркутской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» октября 2025 г. Регистрационный № 38-08-2025-017560



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Блок-бокс канализационной насосной станции промышленных сточных вод УКПГ-1 Ковыктинского ГКМ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1073812008731

ИНН: 3812100646

Место нахождения объекта защиты:

обл. Иркутская, p-н. Жигаловский, месторожд. Ковыктинское газоконденсатное, доп. ул. Установка комплексной подготовки газа 1, позиция 42

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01 12 2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование раздела | | | |
|------|---|-------------------------|--|--|
| п/п | | | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II | | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные | | |
| | | здания, сооружения, | | |
| | | производственные и | | |
| | | лабораторные помещения, | | |
| | | мастерские | | |
| 1.4. | Высота здания, м | 3 | | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 16 | | |
| | здания, кв. м | | | |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | | | 52 | | |
|------|---|---|-----------------------------|-------------------|--|--|
| 1.7. | Количество этажей | | | 1 | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной | | | ная взрывопожаро- | | |
| | 1 | опасности, категория зданий, сооружений по | | асность | | |
| | пожарной и взрывопожарной опасности | | | | | |
| | (указывается для зданий пр | оизводственного или | | | | |
| 1.0 | складского назначения) | u | | u | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты | | Система пожарной | | | |
| | (системы противодымной защиты, пожарной | | сигнализации; Система | | | |
| | сигнализации, пожаротушения, оповещения и | | оповещения и управления | | | |
| | управления эвакуацией, внутренний и наружный | | эвакуацией людей при пожаре | | | |
| | противопожарные водопров | - | 1 типа | | | |
| | | | | | | |
| 2. | _ | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты | | | | |
| | (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются | | | | | |
| | расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых | | | | | |
| | дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для | | | | | |
| | обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе | | | | | |
| | перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | | | |
| | | Эценка не проводилась | | | | |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара | | | | | |
| | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба | | | | | |
| | имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов | | | | | |
| | страхования) | | | | | |
| | | не прогнозируется | | | | |
| 4. | | ении мероприятий по | | _ | | |
| | безопасности, выполнен | безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте | | | | |
| | | <u>защиты</u> | | | | |
| | Наименование | Реквизиты нормативні | ых правовых | Сведения о | | |
| | противопожарного | актов и нормативных | • | выполнении | | |
| | мероприятия | по пожарной безоп | | выполняется/не | | |
| | | перечень статей (часте | - | выполняется | | |
| | | устанавливающих тр | • | | | |
| | | пожарной безопасност | ги к объекту | | | |
| | | защиты | | | | |
| 4.1. | Противопожарные | Генеральные планы | площадок | Выполняется | | |
| | расстояния между | строительства разра | аботаны в | | | |
| | зданиями и сооружениями | соответствии с техно. | логической | | | |
| | | схемой и требованиям | | | | |
| | | 08-624-03, ПБ 09-50 | • | | | |
| | | 4.13130.2009, СП 18.1 | 13330.2011, | | | |
| | I | | | | | |

| | | СП 37.13330.2012, ВУПП-88, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | |
|------|---|--|-------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009; СНиП 2.11.03-93;таблица С.1 ГОСТ Р 12.3.047 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п. 5.37 СП 18.13330.2019, СП 37.13330.2012, п. 5.7 ПБ 09-566-03 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009, СНиП 23-02-2003, СП 131.13330.2012 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ч.1 ст.53, ч. 3, 11 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 3.13130.2009 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст.90 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за щиты. Ограничение распространения | Выполняется |

| | | пожара на объектах защиты» | |
|------|--------------------------|--|-------------|
| 4.7. | Системы | п. 3 и п. 10 ст. 52, п. 8 ст. 88, п. 2 | Выполняется |
| | противопожарной защиты | ст. 138 Федерального закона от 22 | |
| | (системы противодымной | июля 2008 г. № 123-ФЗ | |
| | защиты, пожарной | «Технический регламент о | |
| | сигнализации, | требованиях пожарной | |
| | пожаротушения, | безопасности», СП | |
| | оповещения и управления | 484.1311500.2020, СП | |
| | эвакуацией, внутренний и | 485.1311500.2020, п. 7.2 СП | |
| | наружный | 7.13130.2013; СП 10.13130.2009, п. | |
| | противопожарные | 14.57 СП 31.13330.2012, РД | |
| | водопроводы) | 153-34.0-20.262-2002 | |
| 4.8. | Размещение, управление и | п.4 ст.82; ч. 4, ч. 7 ст. 83; ч. 1, 4, 9 | Выполняется |
| | взаимодействие | ст. 84 Федерального закона от 22 | |
| | оборудования | июля 2008 года № 123-ФЗ | |
| | противопожарной защиты | «Технический регламент о | |
| | с инженерными системами | требованиях пожарной | |
| | зданий и оборудованием, | безопасности». п.14.1 – 14.6, 15.1, | |
| | работа которого | 15.2, 15.3 15.5, 15.9 СП | |
| | направлена на | 5.13130.2009 «Системы | |
| | обеспечение безопасной | противопожарной защиты. | |
| | эвакуации людей, тушение | Установки пожарной сигнализации | |
| | пожара и ограничение его | и пожаротушения автоматические. | |
| | развития | Нормы и правила проектирования» | |
| 4.9. | Организационно- | ст. 5-40, 53-64, 69, 78-88, 91 | Выполняется |
| | технические мероприятия | Федерального закона от 22 июля | |
| | по обеспечению пожарной | 2008 года № 123-ФЗ «Технический | |
| | безопасности объекта | регламент о требованиях пожарной | |
| | защиты и | безопасности», ст. 37 Федерального | |
| | противопожарный режим | закона «О пожарной безопасности» | |
| | | от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; п. 2, 3, 4, | |
| | | 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, | |
| | | 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | |
| | | 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, | |
| | | 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 103, | |
| | | 104, 106, 107, 108, 286, 287, 288, | |
| | | 373-391, Разделы XVIII, XIX | |
| | | Постановление Правительства РФ | |
| | | от 16.09.2020 № 1479 «Об | |
| | | утверждении Правил | |
| | | противопожарного режима в | |
| | | Российской Федерации» | |