

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Иркутской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«10» июня 2026 г.

Регистрационный № 38-08-2026-009749



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Областное государственное бюджетное учреждение "Управление социальной защиты  
и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМУ РАЙОНУ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1223800015768

ИНН: 3808278612

Место нахождения объекта защиты:

обл. Иркутская, р-н. Казачинско-Ленский, рп. Улькан, ул. Набережная, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	705
1.6.	Объем здания, куб. м	2829
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Пожарные дымовые извещатели ДИП-34А-03, приемно- контрольные приборы "С2000-БКИ", речевая система оповещения "Рокот" и управления эвакуацией людей при пожаре "АС-2" с передатчиком "Цербер-03" обеспечен вывод сигналов на пульт централизованного наблюдения пожарной части ПЧ-125 рп.Магистральный.</p> <p>Над дверными проемами,ведущими к эвакуационным выходам,установлены световые указатели "ВЫХОД"</p>
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска на объекте не проводился.</p>	

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Глава 16 , статья 69; СП 4.13130.2009 пункт 4.3, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 68; СП 8.13130.2020 Таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90; СП 4.13130.2013 пункт 7.1 , пункт 8.1.1-8.1.2, пункты 8.1.4-8.1.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 52,статья 53,статья 57,статья 58,статья 59,статья 88 Таблица 21,Таблица 22,Таблица 23, Таблица 24; СП 4.13130.2013 пункт 5.1.2, пункт 5.1.4,пункт 5.2.6; СП 2.13130.2020 пункт 5.2.7,пункт 5.4.5, раздел 6,пункт 6.7.10 Таблица 6.12 ,пункт 6.7.11,пункт 6.7.13	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	безопасности" от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, статья 53, статья 89; СП 1.13130.2020 пункт 4.1.2, пункт 4.1.5, пункты 4.2.1-4.2.3, пункты 4.2.7, пункт 4.2.9, пункт 4.2.11, пункты 4.2.13-4.2.22, пункты 4.3.1-4.3.7, пункты 4.4.1-4.4.4, пункты 4.4.6-4.4.7, пункт 4.4.9, пункты 4.4.11-4.4.12, пункт 4.4.22, пункты 5.1.1-5.1.4, пункт 5.2.1-5.2.3.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90; СП 4.13130.2013 пункты 7.1-7.5, пункт 7.7, пункт 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, статья 56, статья 68, статья 83, статья 84, статья 86, статья 91, статья 103; СП 486.1311500.2020 пункт 4.4, Таблица 1 пункт 11; СП 3.13130.2009 Разделы 3-7, Таблица 2 пункт 1; СП 10.13130.2009 пункт 4.1.1 Таблица 1; СП 7.13130.2013 пункт 7.2; СП 8.13130.2020 Таблица 2. СП 52.13330.2016 пункты 7.6.1-7.6.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 484.1311500.2020 Раздел 7 (п / разделы 7.1, 7.2)	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 " Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 2-6, пункты 9-18, пункты 21-23, пункты 26-28, пункты 30-32, пункты 35-37, пункты 41-43, пункты 48-52, пункт 54, пункт 56, пункт 60.	Выполняется