

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» марта 2022 г.

Регистрационный № 39-08-2022-002137



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Черняховская детская музыкальная школа»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Черняховская детская музыкальная школа»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902149897

ИНН: 3914009058

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1944

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                      |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |  |
|       | Наименование параметра                    | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                     | III  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C1   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4.  | Высота здания, м                          | 8  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 1067   |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      | здания, кв. м  |   |
| 1.6. | Объем здания, куб. м   | 4633  |
| 1.7. | Количество этажей  | 3   |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | ДН пониженная пожаро-опасность  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Автоматическая установка пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчётная величина пожарного риска составляет <math>2,592 \cdot 10^{-7}</math> (допустимое значение <math>1 \cdot 10^{-6}</math> год<sup>-1</sup>), при условии выполнения следующих дополнительных мероприятий по пожарной безопасности: 1. Обеспечить наличие и исправность (работоспособность) устройств для самозакрывания дверей, между следующими помещениями согласно поэтажным планам (приложение №3): • 1 этаж: №3-8; • 2 этаж: №1-6, №1-10, №1-16; • мансардный этаж: №8-17; 2. Обеспечить наличие и исправность (работоспособность) устройств для самозакрывания, обеспечивающих координацию последовательного закрывания полотен, двупольных дверей, между следующими помещениями согласно поэтажным планам (приложение №3): • 1 этаж: №1-9, №19-20; 3. Выполнить монтаж противопожарной двери с нормированным пределом огнестойкости EI60 в проёме между помещениями №10-21 (приложение №3) на 1-ом этаже здания; 4. Оборудовать устройствами типа «Антипаника» оба полотна двупольной двери эвакуационного выхода, ведущего с 1-го этажа непосредственно наружу – эвакуационная дверь №2 согласно поэтажным планам (приложение №3); 5. Обеспечить ширину активного (открывающегося) полотна двупольной двери эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 м, расположенного между помещениями №1-16 (приложение №3) на 2-ом этаже здания. При максимально открытом положении активного (открывающегося) полотна двупольной двери должна быть обеспечена требуемая ширина лестничной площадки и марша, но не менее 0,7 м</p> |   |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>  |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | страхования)   |  |  |
| Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается |  |  |  |
| 4.  | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b> |  |  |
|   | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  | Выполняется                                      |
| 4.2.  | Наружное противопожарное водоснабжение   | ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ   | Выполняется                                      |
| 4.3.  | Проезды и подъезды для пожарной техники  | п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ   | Не выполняется                                   |
| 4.4.  | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                  | ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31, ст.ст. 57, 58, ч.ч. 1, 2, 5, 6 ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  | Выполняется                                      |
| 4.5.  | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | ст. 5, п.п. 1-3, 5, 6, 9 ст. 52, ч.ч. 1-3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  | Выполняется                                      |
| 4.6.  | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  | Выполняется                                      |
| 4.7.  | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления                      | ст. 54, ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст. 62, ч.ч. 6, 7, 9 ст. 83, п.п. 1, 2, 4 ч. 1, ч.ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ                  | Выполняется                                      |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      | эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  |  |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | п.п. 1, 3 ст. 59, ч.ч. 1, 2, 4, 7, 8, 9 ст. 82, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | ч.ч. 1, 3 ст. 5, ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 2-4, 8-15, подп. а), б), д), е), ж), з), к), л), м), н), о) п. 16, п.п. 21-32, 35, 36, 37, подп. б), г) п. 41, п.п. 43, 54, 55, 60, 65, 67, 92, 286, разделы XVIII, XIX ППР РФ | Выполняется |