Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» марта 2022 г.

Регистрационный № 39-08-2022-002989

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГКУ КО "Центр занятости населения Калининградской области"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГКУ КО "Центр занятости населения Калининградской области"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1163926050485 ИНН: 3906979246

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.05.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |
| 1.4. | Высота здания, м | 12 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 636 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 2112 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 31-2020-АУПС, СОУЭ 3 типа; 3 ПК диам. 50мм, расход 2,6 л/с; ПГ диам. 250мм, расход 10 л/с, на расстоянии 40м |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| не проводилась | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон РФ от 22.07.2008. № 123-ФЗ статья 69; СП 4.13130.2013. п. 4.1 - 4.12, таблица 1; | Выполняется |
| 4.2. | Наружное | Федеральный закон РФ от | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | противопожарное водоснабжение | 22.07.2008. № 123-ФЗ статьи 62, 68, 99; СП 8.13130.2020. п. 5.1, 8.5, 8.8 - 8.14, 11.1 - 11.4, таблица 1; | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон РФ от 22.07.2008. № 123-ФЗ статья 90; СП 4.13130.2013. п. 7.1 - 7.3, 7.7, 8.1, 8.6 - 8.9 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон РФ от 22.07.2008. № 123-ФЗ статьи 30, 31, 32, 87, таблица 21, 22; СП 2.13130.2020. п. 4.1 - 4.8, 5.1.1, 5.2.2, 5.4.1 - 5.4.3, 6.0, 6.6.1, 6.7.1 СП 4.13130.2013. п. 4.15, 4.16, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4; | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон РФ от 22.07.2008. № 123-ФЗ статьи 38, 39, 40, 53, 55, 89; СП 1.13130.2020. п. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.12 -4.2.22, 4.2.24, 4.2.25, 4.3.1 - 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 - 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22; | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон РФ от 22.07.2008. № 123-ФЗ статьи 55, 90; СП 4.13130.2013. п. 4.1, 7.1 - 7.3, 7.5, 7.7, 7.14; | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон РФ от 22.07.2008. №123-ФЗ статьи 46, 47, 51, 52, 54, 62, 83, 84, 86, 103; СП 7.13130.2013. п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22; СП 3.13130.2009. п. 3.3 - 3.5, 4.1 - 4.4, 4.6 - 4.8, 5.3 - 5.5, таблица 1,2; СП 8.13130.2020. п. 5.1, 8.5, 8.8 - 8.10, 8.12, таблица 1; СП 10.13130.2020. п. 4.1 - 4.6, 5.1 - 5.4, 6.1.1 -6.1.7, 6.1.10, 6.1.18 - 6.1.20, 6.1.23, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.14, 6.2.15, 7.1, 7.2, 7.4 - 7.6, 7.15, 10.2, 13.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.8, 14.2.1; СП 484.1311500.2020. 6.1.1 - 6.1.5, 6.2.6, 6.2.11 - 6.2.13, 6.4.1 - 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.1 - 6.6.5, 6.6.12, | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 7.2.2, 7.2.4, 7.7.4, приложение А1 СП 486.1311500.2020. п. 4.3 таблица 1; Федеральный закон РФ от 22.07.2008. № 123-ФЗ статьи 4, 6, 53, 54, 55, 60, 62, 78, 82, 84, 103, 106, 107; Федеральный закон РФ от 21.12.1994. № 69-ФЗ статья 20; | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон РФ от 22.07.2008. № 123-ФЗ статьи 4, 6, 53, 54, 55, 60, 62, 78, 82, 84, 103, 106, 107; Федеральный закон РФ от 21.12.1994. № 69-ФЗ статья 20; | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон РФ от 22.07.2008. № 123-ФЗ статьи 43, 53, 54, 60; Постановление правительства РФ от 16.09. 2020. № 1479 пункты 2-9, 21-32, 35-37, 41-43, 49-52, 54-56, 60, 65-67, 70-73, 392-394, 397-400, 402, 403, 407-409; СП 3.13130.2009. п. 4.1.1 - 4.1.3, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.25 - 4.1.28, 4.1.32 - 4.1.35, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7 - 4.2.9, 4.3.1 -4.3.16, 4.4.1 - 4.4.21, 4.5.1 - 4.5.4, приложения А,Г; | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.