

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» апреля 2022 г.

Регистрационный № 39-08-2022-003780



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "Стройтрансгаз-Запад" (музейный комплекс)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСГАЗ-
ЗАПАД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1167746613462

ИНН: 7714394970

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	45
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	11000
1.6.	Объем здания, куб. м	145257

1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.9 Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) Система пожарной сигнализации; автоматическая установка пожаротушения; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа; система противодымной защиты; внутренний и наружный противопожарные водопроводы.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В отношении объекта защиты обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, центр «Безопасность» выполнен расчёт по оценке пожарного риска. Согласно вывода по а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения результатам расчёта, объект: «Музейный комплекс по адресу: Российская Федерация, допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский», имеет такое объёмно- планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск</p>	

отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год (расчётная величина пожарного риска в здании – $8,942 \cdot 10^{-8}$) при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, практически исключен.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ п. 1 СП 4.13130.2013 п. 4.3, п. 6.11.2,	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ ст. 62, п.1, 2,3 СТУ п. 5.4.20 СП 8.13130.2020 п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.17, 6.1, 6.3, 8.8, 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ ст. 90 п. 1 СТУ п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ ст. 57 п. 1, 2,3, ст. 87 п. 1,2,5,6, 11, ст. 88 п. 1, 6, 13, 15, 19, ст. 140 СТУ п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20, 3.21 СП 2.13130.2020 п. 5.2.4, 5.3.3, 5.4.16, 6.7.1, 6.7.18 СП 4.13130.2013 п. 4.16, 4.19, 5.1.2, 5.4.2, 5.6.4,	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст. 53, п. 1, ст. 89 п. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, ст. 134 п. 1, 5, 6, 15 СТУ п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14,	Выполняется

		4.15 СП 1.13130.2020 п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.11, 4.4.13,	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ ст. 76 п. 1, ст. 90 п. 2 СТУ п. 2.3, 3.5, 3.6, 3.17, 3.19, 4.9, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 СП 4.13130.2013 п 7.1, 7.2, 7.6, 7.14, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ ст. 54 п. 1, 2 СТУ п. 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 4.4.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.7.1, 5.7.2, -5.7.10	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ ст. 83 п. 4, 6, 9, ст. 84 п. 1, 4, 11 СТУ п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.4.5, 5.4.6, -5.4.19, 5.4.21 СП 484.1311500.2020 п. 5.5, 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 6.1.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.36 СП 3.13130.2009 п. 3.3-3.5, 4.1, 4.2, 4.8, 5.3 СТУ п. 5.5.4, -5.5.19 СП7.13130.2013 п. 6.10, 6.11, 6.23, 7.6, 7.8, 7.11, 7.14, 7.20 СП 10.13130.2020 п. 6.2.1, 6.2.5, 7.2,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ ст. 60 п.1, ст. 64 п. 1 СТУ п. 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4	Выполняется