

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» мая 2022 г.

Регистрационный № 39-08-2022-005727



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Центр развития русского языка "СОШ № 5"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Межрегиональный общественный фонд "Центр развития межличностных
коммуникаций"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739349306

ИНН: 7704218790

Место нахождения объекта защиты:

236008, обл Калининградская, г Калининград, ул Азовская, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.02.2003

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	24442

1.6.	Объем здания, куб. м	10591
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая установка пожарной сигнализации адресно-аналогового типа: С2000М; С2000-БИ; С2000-СП1; ППКoП «Сигнал-20П»; ББП – 2шт.; ИП 212-45 -124шт.; ИПР-Р – 20шт.; Табло «ВЫХОД» - 19 шт.; СЗУ «Призма». Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа: прибор речевого оповещения «Рокот»; Громкоговор. настенный АС 2-1 – 20 шт. Система внутреннего противопожарного водопровода: Не требуется</p> <p>Фактически установлено: в водомерном узле на обводной линии «Обводная задвижка». Система автоматизации выполненная, согласно нормам, отсутствует.</p> <p>Пожарные краны (укомплектованы пожарными рукавами длиной 20м и стволами РС50) – 9шт. (на этажах здания). Согласно акту проверки работоспособности давление в городской сети 3,5 атм. Система наружного противопожарного водопровода: на нормативном расстоянии от объекта на</p>

		городской сети водоснабжения установлены пожарные гидранты. Система противодымной защиты: Не соответствует (обосновано расчетом рисков).	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>Рассчитанное значение составляет $7,2 \cdot 10^{-7}$, что не превышает нормативное значение $1 \cdot 10^{-6}$, таким образом, условие безопасности выполняется и не превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Объект не застрахован			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3 СП 4.13130.2013 с Изменением №1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.6.11.2 СП 4.13130.2013 с Изменением №1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.5.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	п.8.1, п.8.6, п.8.8 Раздел 8 СП	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	4.13130.2013 с Изменением №1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.6.6.1 табл. 6.9; п.6.7.15 табл. 6.13 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Раздел 7 СП 4.13130.2013 с Изменением №1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Системы ПДЗ Раздел 7, табл. 2, п. 14 СП 3.13130.2009 СОУЭ п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2020 п.7.6., табл. 1, СП10.13130.2020 Раздел 7 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	4.9 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим ППР в РФ Разработаны инструкции, приказы выполняется	Выполняется