Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» июня 2022 г.

Регистрационный № 39-08-2022-007761

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение г. Калининграда "Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков "Бригантина"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"БРИГАНТИНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902095667 ИНН: 3913005117

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, р-н Зеленоградский, п Круглово

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1993

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	688
1.6.	Объем здания, куб. м	5000
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДУ (не подлежит оборудованию системами противодымной вентиляции); СПС (оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации); АУП (не подлежит оборудованию системами автоматическими установками пожаротушения); СОУЭ (оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) ВПВ (не подлежит оборудованию внутренним противопожарным водопроводом); НПВ (наружный водопровод: 10 л/с)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается, исходя из собственной оценки составляет 0 рублей			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 ФЗ-123; п. 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.ч. 1-3 ст. 62, п. 1 ч. 2 ст. 68 ФЗ-123; п.п. 4.1-4.2, 5.2, 6.3, 9.4, 9.8, 9.9.-9.11, табл. 2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ-123; п. 8.1, п.п. 8.6-8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.ст. 29-32, 57-59, 87, 88, 134, 136-138, 140, таблицы 3, 21-25, 28, 29 ФЗ-123; п.п. 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.17, 6.7.18, таблицы 6.9, 6.13, 6.14 СП 2.13130.2012; п.п. 3.19, 3.28, 3.42, 3.47-3.54, 3.56, 4.2, 4.17, 5.1.1-5.1.4, 5.5.1, 5.5.7, 5.6.1, 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.ст. 5, 38-40, 51-64, ч. 1 ст. 80, ч. 3 ст. 81, ст.ст. 82-89, 91, 103, ч. 3 ст. 107, ст. 123, 134, 138, таблицы 3,28, 29 ФЗ-123; п.п. 3.1, 4.1.2-4.1.7, 4.2.1, 4.2.3-4.2.9, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 4.4.10, 5.1.1, 5.2.1-5.2.4, 5.2.12-5.2.14, 5.2.16, 5.2.12, 5.2.22-5.2.24, 5.2.33, 5.3.1-5.3.5, 5.3.9, 5.3.11-5.3.14, 5.3.17, 5.3.19-5.3.23, 5.3.27, 5.3.31, таблицы 1-6 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ч.ч.1,2 ст.90 ФЗ-123; п.п. 7.1-7.3,	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	7.6, 7.7., 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.ст. 42,43, 45, 46, 51, 54, 56, ч.ч. 2,3 ст. 62, п. 1 ч.1 ст. 68, ст.ст. 81-86, 91,101-107, 127-129 ФЗ-123; п.п. 4.1, 5.1, 6.1-6.14, 6.16-6.18, 6.22-6.24, 7.1-7.3, 8.1, 8.5 СП 7.13130.2013; гл. 8, п.п. 13.11, 13.1.4-13.1.6, 13.1.8-13.1.12, 13.2.1, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.17, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.11.1, 13.13.1.-13.13-3, 13.14.1-13.14.6, 13.14.9, 13.15.1-13.15.4, 13.15.7, 13.15.10-13.15.15, 13.15.20, 14.1-14.4, 15.1-15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1-17.4, таблицы 13.3, 13.5, п.п. А.1-А.4, А.6, А.9, А.10, п.п. 6.1, 9 табл. А.1, п.п. 5.2, 9.2, 37, 38 табл. А.3, прил. А, М, Н, О, П и Р СП 5.13130.2009 (для зданий, в которых СПЗ установлены до 01.03.2021); гл. 5, п.п. 5.1, 5.2, 5.4-5.6, 5.8-5.22, гл. 6, п.п. 6.1.1.-6.1.6, 6.2.1-6.2.6, 6.2.10-6.2.13, 6.3.1-6.3.4 6.4.1-6.4.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.1-6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14-6.6.16, 6.6.27, 6.6.30, 6.6.32, 6.6.34-6.6.37, 7.1.1.-7.1.5, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.1, таблицы 1,2 п.п. А.1, 1.2,6,8,10, 12,14, 16, 19 табл. А1 прил. А СП 484.1311500.2020 п.п. 1.1., 4.1-4.4., 4.6, 4.8, 4.10, 17.1-17.4, пп. 8.2, 11 табл. 1, п. 5.2, 10.2, 47, 48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 (для зданий, в которых СПЗ установлены после 01.03.2021); п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.4., 4.6-4.8, 5.3-5.5., 6,7 таблицы 1 и 2 СП 3.13130.2009; п.п. 4.1.1., табл. 1 СП 10.13130.2009; п.п. 4.1-4.2, 5.2, 6.3, 9.4, 9.8, 9.9.-9.11, табл. 2 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		8.13130.2009; п.п. 4.1, 4.2, 4.4-4.10, 4.13, 4.14 СП 6.13130.2013 (для зданий, в которых СПЗ установлены до 01.03.2021) п.п. 1.1., 1.2, 5.1, 5.4.-5.7, 5.11, 5.12, 6.1-6.8 прил. А СП 6.13130.2021(для зданий, в которых СПЗ установлены после 01.03.2021)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 46, ч. 4 ст. 81, ч. 4 ст. 83 ФЗ-123; п.п. 13.14.1-13.14.13, 14.1-14.6 СП 5.13130.2009 (для зданий, в которых СПЗ установлены до 01.03.2021); гл. 5, п.п. 5.12-5.22, гл. 7, п.п. 7.1.1.-7.1.5, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.1 484.1311500.2020 (для зданий, в которых СПЗ установлены после 01.03.2021); п. 6.24 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч.ч. 1-4 ст. 5, ст. 24-27, 43, 60 ФЗ-123; п.п. 2-5,6-7, 9,10, 12-18, 21-37, 41-43. 48-49, 54-56, 60, 63, 65-74, 77-79, 84-87, 94, 98, 286, 288, 293, 3387, 354, 356-358, 360, 362-364, 366, 367, 372, 392-395, 397-413, прил. 1 ППР; п. 4.3 СП 2.13130.2013; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 4.1.1 - 4.1.3., 4.1.5, 4.1.11, 4.1.22 - 4.1.38, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.3-4.2.9, 4.2.11, 4.3.1-4.3.7, 4.3.9 - 4.3.14, 4.3.16, 4.4.-4.6, 5.7.1, 5.7,.3 табл. 1 прил. А, прил. Б СП 9.13130.2009; п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1-6.10, табл. 1 прил. Б СП 12.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.