

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«24» июня 2022 г.

Регистрационный № 39-08-2022-008189



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Неринга" МВД  
России

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Неринга" МВД  
России

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902054703

ИНН: 3918007291

Место нахождения объекта защиты:

238530, обл Калининградская, р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, ул Ленина, Дом  
27

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.12.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	428

	здания, кв. м										
1.6.	Объем здания, куб. м	7131									
1.7.	Количество этажей	5									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресного типа, СОУЭ 3-ого типа, ВПВ среднерасходного типа									
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Согласно собственной оценке, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически отсутствует</p>										
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.п. 4.3-4.5 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 127 ФЗ-123;</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.п. 4.3-4.5 СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 127 ФЗ-123;	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.п. 4.3-4.5 СП 4.13130.2013	Выполняется									
4.2. Наружное	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 127 ФЗ-123;	Выполняется									

	противопожарное водоснабжение	п.п. 4.1-4.5, 5.2, 5.16, 8.8. - 8.9 СП 8.13130.2020	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.п. 8.1, 8.6 - 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.1-3 5-7, 11 ст.87, ч. 1-3, 5-9, 13,14, 19 ст. 88 ФЗ-123; п.п. 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.4., 5.4.16, 5.4.18-5.4.20, 6.7.1, 6.7.24, 6.7.25 СП 2.13130.2020; п.п. 4.1-4.2, 4.16, 4.18, 5.1.1.-5.1.4, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1-5, 7, 8, 10 - 12, 14, 89, 134 ФЗ-123; п.п. 4.1.1 - 4.1.6, 4.2.1, - 4.2.5, 4.2.7 - 4.2.22, 4.3.1 - 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 - 4.4.4., 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 7.1.1, 7.1.3 - 7.1.7, 7.2.1 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 90 ФЗ-123; п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7., 7.8, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4-7, 9, 10 ст. 83, ч. 1-4, 7, 10, 11 ст. 84, ст.86, ст. 91,ст. 103, ст. 106, 107, ст. 128 ФЗ-123; п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6 - 4.8, 5.1 - 5.5, разд. 6,7 СП 3.13130.2009 пп. 5.1-5.9, 5.11-5.22, 6.1.1.-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11-6.2.13, 6.3.1 - 6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.51, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.3-6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34 СП 484.1311500.2020; п.п. 5.1 - 5.4, 6.1.3-6.1.5, 6.1.-6.1.11, 6.1.19-6.1.20, 6.1.23, 6.2.1-6.2.5, 7.1-7.9, 7.14-7.15, 14.1.1-14.1.29, 14.2.1-14.2.8, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.4, 14.4.6, 14.4.8, 14.4.9 СП 486.1311500.2020	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123; п.п. 5.12 - 5.16, 5.20 - 5.21, 6.1.4, 7.1.1.-7.1.5, 7.1.7- 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 СП 484.1311500.2020;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5 ФЗ-123; п.п. 2-5, 9-17, 31-37, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 65-67, 71-73, 84-86, 392-394, 395-404, 406-409, 413 ППР; п.п. 1-27 прил. 1 приказа МЧС России от 18.11.2021и № 806	Выполняется