Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» июля 2022 г.

Регистрационный № 39-08-2022-009771

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание детского сада Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» г. Черняховска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» г. Черняховска

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1083914002688 ИНН: 3914121324

Место нахождения объекта защиты:

238154, обл Калининградская, р-н Черняховский, г Черняховск, ул Ленинградская, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3013
1.6.	Объем здания, куб. м	11092
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ – тип 3; ПГ-1шт.-в 30 м; ПК -3шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска проводился 30.04.2020 года регистрационный номер 13/2020. Вывод: В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: что индивидуальный риск для людей, находящихся в помещениях объекта, не превышает значения , установленного статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, что соответствует требованиям законодательства. Дополнительные инженерно-технические мероприятия: 1. Обеспечить устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах двери между следующими помещениями (согласно схеме технического паспорта): 1-й этаж: № 15-Л.КЛ; № 7- Л.КЛ; № 15-22; № 22-29; № 22-44; № 44-Л.КЛ; № 45-41 № 53-58; № 45-68; № 45-Л.КЛ; № 72-Л.КЛ; ;32 (дверь, отделяющая помещение охраны). 2-й этаж: № 6-8; № 2-Л.КЛ; №16-Л.КЛ; №7-8; № 22-Л.КЛ; № 8-17; №25-Л.КЛ; №30-33; №34-33; №35-33. 2. Обеспечить в помещении охраны устройство светового проема для естественного проветривания. Рекомендуемый размер которого составляет ширина – 1м, высота – 1,6м, но не менее ширина -0,6м, высота – 0,8м. 3. Не допускать категорию пожарной опасности выше чем В4 в помещениях №№ 59, 60,61, 64, 65, 67, 68 (согласно схеме технического паспорта)		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов	

	страхования)		
Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 (с изменениями на 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл. 16 ст. 69 п. 1) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (табл.1 п. 4.1; 5.2.2)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 (с изменениями на 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл. 14 ст. 62; Гл. 15 ст.68 п.1-3) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (ч.5 табл. №1; №2. п. 8.8; 8.9; 8.10)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		решениям» (с изменениями Приказ от 14.02.20 г. № 89) (п.8.1; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.13)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 (с изменениями на 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.6.1; 29; 30; 31; 32; 82; 83; 84; 85;87; 88; 89; 90; 91; 103; 105; (134 п.1; 2; 3; 6; 7); 136;(137 п. 1; 2); 138; табл. № 21; 22; 23; 24; 28) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (с изменениями на 21.05.2021 г.) «Правила противопожарного режима в РФ» (ч. 1 ст.25) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 4.1; 5.2.3; 5.2.5; часть 6; 6.7.1; 6.7.10; табл. 6.12) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» » (с изменениями Приказ от 14.02.20 г. № 89) (п. 4.1; 4.2; 4.3 табл. 1; 4.4; 4.11; 4.12; 4.20; 5.1.1; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6; 6.9.52; 7.1; 7.3)	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 (с изменениями на 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 53; 89; 134 п. 2, 3, 6, 7; табл. 27; 28) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2- 4.2.6; 4.2.8; 4.2.9;	Не выполняется

		4.2.13; 4.2.14; 4.2.15; 4.2.16; 4.2.17; 4.2.18; 4.2.21; 4.2.22; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4.; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.8; 5.1.1 – 5.1.4; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.6; т. 1)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 (с изменениями на 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» » (с изменениями Приказ от 14.02.20 г. № 89) (п. 7.1; 7.3; 8.1; 8.2; 8.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 (с изменениями на 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 54; 62; 68; 83; 84; 85; 86;) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 4.1; 4.5; 4.6; 5.3; 5.5; табл. №1, №2) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (5.2; 5.4; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 6.1.6; 7.2.2; 7.2.4; табл. А1) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС требования пожарной безопасности.» (п. 4.3; 4.4; табл.№ 1; №2) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (ч.5 табл. №2. п.8.4; 8.8; 8.9; 8.10)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 (с изменениями на 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 21; 81; 82; 83; 84; 85) СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные Требования пожарной безопасности» (п. 6.1; 6.2; 6.4; 6.6; 6.7; 6.8)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (п. 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 16; 17; 23; 26; 27; 30; 31; 32; 34 - 37; 41; 42; 43; 48; 49; 50; 54; 55; 56; 60; 65; 86; 116; 117; 118; 119; 120; 392 - 409) Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 Приказ МЧС России от 05.09.2021 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.