

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«10» октября 2022 г.

Регистрационный № 39-08-2022-013939



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Инфекционная больница  
Калининградской области"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Инфекционная больница  
Калининградской области"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900996646

ИНН: 3906032543

Место нахождения объекта защиты:

236006, обл Калининградская, г Калининград, ул Фрунзе, Дом 48

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра                            |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | II  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | ФЗ.2 Здания организаций общественного питания |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 8   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 256   |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 4262  |
| 1.7.  | Количество этажей                                       | 3   |

| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | Не имеет  |  |   |  |  |   |   |             |
|---|--|---|--|---|--|--|---|---|-------------|
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Огнетушители - 4 шт. НПВ - кольцевой 3 гидранта АПС СОУЭ - 2 типа |  |   |  |  |   |   |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В результате произведенного расчета по оценке пожарного риска установлено, что индивидуальный пожарный риск для людей, находящихся в помещениях объекта, равен: <math>Q=2,592 * 10^{-7}</math> в год, при оснащении и установке систем противопожарной защиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>   |   |  |   |  |  |   |   |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц отсутствует</p>  |   |  |   |  |  |   |   |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 ч. 1; СП 4.13130.2013 «Системы</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 ч. 1; СП 4.13130.2013 «Системы | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется                  |  |   |  |  |   |   |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 ч. 1; СП 4.13130.2013 «Системы  | Выполняется   |  |   |  |  |   |   |             |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | <p>противопожарной защиты.<br/>Ограничение распространения<br/>пожара на объектах защиты.<br/>Требования к объемно-<br/>планировочным и конструктивным<br/>решениям», п. 4.3, Таблица 1</p>  |             |
| 4.2. | Наружное<br>противопожарное<br>водоснабжение   | <p>СП 8.13130.2020 «Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Наружное противопожарное<br/>водоснабжение. Требования<br/>пожарной безопасности», п. 5.2,<br/>таблица 2, п. 8.6; Федеральный<br/>закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br/>«Технический регламент о<br/>требованиях пожарной<br/>безопасности», ст. 62, ст. 68 ч. 1-4;<br/>ст. 90 ч.1</p>  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для<br>пожарной техники   | <p>СП 4.13130.2013 «Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Ограничение распространения<br/>пожара на объектах защиты.<br/>Требования к объемно-<br/>планировочным и конструктивным<br/>решениям», п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8,<br/>8.9; Федеральный закон от<br/>22.07.2008 № 123-ФЗ<br/>«Технический регламент о<br/>требованиях пожарной<br/>безопасности», ст. ст. 63; 90</p>   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и<br>объемно-планировочные<br>решения, степень<br>огнестойкости и класс<br>конструктивной пожарной<br>опасности | <p>СП 2.13130.2020 «Система<br/>противопожарной защиты.<br/>Обеспечение огнестойкости<br/>объектов защиты», п.п. 5.2.3; 5.2.4;<br/>5.2.7; 5.4.4; 5.4.18; 6.7.1.<br/>Федеральный закон от 22.07.2008<br/>№ 123-ФЗ «Технический регламент<br/>о требованиях пожарной<br/>безопасности», ст. 29; ст. 39 п. 1.1,<br/>ст. 32 ч. 1, ст. 87 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5,<br/>ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 11; ст. 57 ч. 1;<br/>ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7,<br/>ч. 13, ч. 14; ст. 134 ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч.</p> | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | 6, таблица №№ 21, 22, 24, 28, 29.<br>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.1, п. 4.15, п. 5.1.2, п. 5.1.4, п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.6.  |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.2.9, 4.4.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 5.1.1, 7.9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. ст. 53, 89.  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90, 41 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.п. 7.1, 7.2, 7.3, п. 7.7, п. 7.13, п. 7.16.         | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п. 3.1; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.8; 5.1; 5.3. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 4.1, Федеральный | Выполняется |

|      |                          |   |             |
|------|--------------------------|---|-------------|
|      |                          | <p>закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br/> «Технический регламент о<br/> требованиях пожарной<br/> безопасности», ст. 54 ч. 2; ст. 83 ч.<br/> 7, ст. 84 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч.<br/> 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ст. 91 ч. 1, ч. 2,<br/> с. 62, ч. 1, ч. 2, ст. 68 ч. 1, ч. 2, ч. 3,<br/> ч. 4, ст. 90 ч. 1, ст. 106 ч. 1, ч. 2, ст.<br/> 86 ч. 1, ч. 2, ст. 138 ч. 1, ч. 2. СП<br/> 7.13130.2013 «Системы<br/> противопожарной защиты.<br/> Отопление, вентиляция и<br/> кондиционирование. Требования<br/> пожарной безопасности», п. 6.1, п.<br/> 6.4, п. 6.8, п. 6.9, п. 6.10, п. 6.11, п.<br/> 6.17, п. 6.18, п. 6.22, п. 6.23<br/> Постановление Правительства РФ<br/> от 16.09.2020 № 1479 «Об<br/> утверждении правил<br/> противопожарного режима в<br/> Российской Федерации», п. 50, п.<br/> 52, п. 54. СП 5 п.п. 13.1, 1.10,<br/> 13.2.1, 13.3.1, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.9,<br/> 13.4.1, 13.13.1, 13.14.3, 13.14.10,<br/> 13.14.11, 13.14.13, 13.15.10,<br/> 13.15.11, 13.15.12, 14.1, 14.3. СП<br/> 484.1311500.2020 «Системы<br/> противопожарной защиты.<br/> Системы пожарной сигнализации и<br/> автоматизация систем<br/> противопожарной защиты. Нормы<br/> и правила проектирования», п.п.<br/> 5.1, 5.4, 5.14, 5.21, 6.1.1, 6.1.3. Свод<br/> правил СП 10.13130.2009<br/> «Системы противопожарной<br/> защиты. Внутренний<br/> противопожарный водопровод.<br/> Требования пожарной<br/> безопасности», утвержденный<br/> приказом МЧС РФ от 25 марта<br/> 2009 года № 180, разделы п. 4.1.1, п<br/> 4.1.7, п. 4.1.8, п. 4.1.14, п. 4.2.2</p> |             |
| 4.8. | Размещение, управление и | СП 484.1311500.2020 «Системы  | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | <p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п.п. 5.1, 5.4, 5.14, 5.21, 6.1.1, 6.1.3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п. 3.1; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.8; 5.1; 5.3. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п 3.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54 ч. 1, ч. 2; ст. 53 ч. 3, с. 91 ч. 1, ч. 2, ст. 84 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ст. 81 ч. 1, ст. 81 ч. 1, ст. 138 ч. 1, ч. 2</p> |             |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>   | <p>Об утверждении. Норм пожарной безопасности «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806. Нормы пожарной безопасности «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,</p>   | Выполняется |

осуществляющих трудовую деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»  
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 5 ч. 3, с. 6 ч. 1, ст. 64 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 81 ч. 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 3, п. 9, п. 12, п. 16, п. 21, п. 24, п. 26, п. 27, п. 29, п. 30, п. 36, п. 37, п. 41, п. 42, п. 43, п. 44, п. 48, п. 54, п. 55, п. 60, п. 71, п. 394 (п.п. н;о) СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.1.23, п. 4.1.32, п. 4.1.33, п. 4.2.1, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.9.)