

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» февраля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-001303



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

МЗ Железнодорожная эстакада слива с узлом ж/д приемки (поз. по ГП 3)» «Группы
резервуаров и сливо-наливных устройств в городе Светлый Калининградской
области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "СОДРУЖЕСТВО-ОЙЛ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1183926017560

ИНН: 3917050047

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, г Светлый, ул Гагарина

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.09.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	846

1.6.	Объем здания, куб. м	846	
1.7.	Количество этажей	-	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ, система пожаротушения (система сухотрубов с установленными универсальными водопенными насадками УВПН «Антифайер»-П/5-0,6; 3 лафетные вышки с лафетными стволами)	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
10.000.000 рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 6.7 СП 155.13130.2014; раздел 2 ВНТП 52-91	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ №123-ФЗ; п. п. 8.2-8.4 ВНТП 52-91; п. п. 13.2.2, 13.2.10, 13.2.15 СП 155.13130.2014	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 6.16 СП 155.13130.2014, раздел 8.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. ст. 87, 88 ФЗ №123-ФЗ; п. п. 5.3, 10.7 СП 155.13130.2014	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.88, 89 ФЗ №123-ФЗ; п. 10.8 СП 155.13130.2014	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 1-3, ч.1, ст.90 ФЗ №123; п. 7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. п. 8.2-8.4, 10.10 ВНТП 52-91; п. п. 13.1.1, 13.1.2, 13.2.6, 13.2.8, СП 155.13130.2014; 4.7 СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	п. п. 5.12-5.14, 7.1.1, 7.1.7, 7.1.13 СП 484.1311500.2020; п. п. 13.1.3 СП 155.13130.2014	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. п. 2 - 4, 11- 12, 19, 35, 48, 54, 55, 60, 65, 71, 73, 121-123, 125 - 128, 296, 297, 298, 392 - 394, 397, 403, 407 Постановления Пр-ва РФ от 16.09.2020 N 1479	Выполняется