

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» февраля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-001576



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание "Театра оперы и балета"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСГАЗ-
ЗАПАД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1167746613462

ИНН: 7714394970

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, г Калининград, р-н Остров Октябрьский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.02.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	32

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6000
1.6.	Объем здания, куб. м	148500
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации; Автоматические установки пожаротушения; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа; Система противодымной защиты; Внутренний и наружный противопожарные водопроводы.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Выполнен расчет по оценке пожарного риска		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
отсутствует		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 123-ФЗ п. 4.3, 4.15 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 123-ФЗ п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.17, 6.1, 6.3, 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 123-ФЗ п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57, 87, 88, 134, 140 123-ФЗ п. 1.9.1, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.6.1, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.9 СТУ п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.17 СП 2.13130.2020 п. 5.1.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.12, 5.4.13, 5.5.2, 5.6.4, 6.1.47 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 123-ФЗ п. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6 СТУ п. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11, 4.4.13, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.11, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.16, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5, 9.3.4, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76, 80, 90 123-ФЗ п. 4.16 СТУ п. 7.1, 7.2, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ст. 54, 56, 61, 86 123-ФЗ п. 4.10, 4.12 СТУ п. 6.1.1, 6.1.3, 6.4.1, 6.4.5 СП 484.1311500.2020 п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.14 СП 7.13130.2013 п.	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.2, 5.4 СП 485.1311500.2020 п. 10.3 СП 10.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 83, 84, 85 123-ФЗ п. 4.10.1, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.4, 4.11.5, 4.11.6, 4.11.7, 4.11.8, 4.11.9, 4.13.2, 4.13.3, 4.17.1, 4.17.2, 4.17.3, 4.17.4, 4.17.5, 4.17.6, 4.17.7, 4.17.8, 4.17.8.1, 4.17.8.2, 4.17.8.3, 4.17.8.4, 4.17.8.5, 4.17.9 СТУ п. 5.5, 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18, 6.6.1, 6.1.3, 6.2.11, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.36 СП 484.1311500.2020 п. 6.2.3, 6.2.19 СП 485.1311500.2020 п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.3 СП 3.13130.2009 п. 6.23, 7.6, 7.8, 7.11, 7.15, 7.16, 7.20, 8.5 СП 7.13130.2013 п. 6.1.13, 6.2.1, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.17, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 60, 64 123-ФЗ п. 5.1, 5.2 СТУ	Выполняется