

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» февраля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-002762



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа -
детский сад п. Партизанское"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа -
детский сад п. Партизанское"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902213169

ИНН: 3915010151

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, р-н Багратионовский, п Партизанское, ул Новая

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1991

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1259

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	5461	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 2-го типа, ВПВ	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Проведен расчет по оценке пожарного риска. Величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 ФЗ № 123, при условии выполнения дополнительных мероприятий: 1. Обеспечить устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах двери между помещениями (согласно схеме технического паспорта) - 1-ый этаж №№17-18, 39-43, 39-40, 39-53; - 2-ой этаж: №№15-18, 8-15, 15-16, 16-17, 17-247-17. 2. Выполнить установку дверей с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (согласно схеме технического паспорта): - 1-ый этаж: №№17-30, 30-39. 3. Не допускать одновременное пребывание более 22 человек в помещении музыкального зала, расположенном на 2-гом этаже здания.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст.69 ФЗ № 123	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 ФЗ № 123	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст.90 ФЗ №123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.29, ч.2 ст.30, ч.2 ст.31, ст.57, 58, ч.1, 2, 5, 6, 8 ст. 87, табл. 21, 22 ФЗ № 123	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.5, пп.1-3, 5, 9 ст.52, чч.1-3 ст.53, ч.1 ст. 89 ФЗ № 123	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.1, ст. 80 ФЗ №123	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54, ч.1, пп.1, 2 ч.2 ст.56, ч.1 ст. 62, пп.1, 4 ч. 1, чч2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ст. 91 ФЗ № 123	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	пп.1, 2, 3 ст. 59, чч. 1, 2, 4, 7, 8, 9 ст. 82, чч. 6, 7, 9 ст. 83, ст. 103 ФЗ № 123	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	чч.1, 3 ст. 5, ст. 60 ФЗ № 123; пп.2-5, 8-12, 14, 15, подп.а, б, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п; п. 16, п 17, п. 18, 23-32, 35, 36, 37, пп.б, г, р.41, пп.43, 48, 50, 54, 55, 60, 65, 67, 71, 73, 91, 92, 286 разделы XVIII, XIX ППР РФ	Выполняется