

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» марта 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-002966



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ" автоматизированный
газоперекачивающий агрегат с поршневым компрессором блочно-контейнерного
исполнения номинальной мощностью 4 МВт ГПА-4РМП № 1, № 2, № 3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПХГ"

Филиал Касимовское управление подземного хранения газа

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075003001820

ИНН: 5003065767

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, р-н Зеленоградский, п Романово

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.11.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	328

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	2585	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, АУПТ, СОУЭ 1-го типа	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX122348000 от 01.12.2022 г. Страховщик АО "СОГАЗ"</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.100 ФЗ № 123; ст.17 п.1 ФЗ № 384; п.6.1.2 табл.3 СП 4.13130.2013	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пп.4.1, 8.6., 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 СП 8.13130.2020; п.5.10 СП 31.13330.2021 СНиП 2.04..02-84*; НПБ 160-97	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	гл.22 ст.97 п.1 пп.1 ФЗ № 123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.24-27, 29-32, 35, 36 ФЗ № 123; ст.8 пп.1-7 ФЗ № 384; пп.5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 СП 2.13130.2020; пп.4.2, 4.3 СП 12.13130.2009	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.52, 53, 60, 80, 81 ФЗ №123; ст.17 пп.1, 2, 4, 5 ФЗ № 384; ч.4 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.80 пп.3, 4 ФЗ № 123; п.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54, 83, 84, 91 ФЗ № 123; пп.3.1, 3.3., 3.4, 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009; пп.6.7, 6.7.1, 6.7.3, 6.8, 6.10, 9.1-9.16 СП 485.1311500.2020; пп.5, 6.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.4.4, 6.6.4, 6.5, 7.7 СП 484.1311500.200; ЧуЧурсинов пп.4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5., 6.3, 7.1, 7.2, 7.3 СП 8.13130.2020; пп.4.1.1, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.23, 4.1.26, 4.1.28, 4.1.30, 4.1.32, 4.1.33, 4.2.1. 4.2.2., 4.2.4, 4.3.1, 4.3.3-4.3.5 СП 9.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	пп.5.1, 5.2 СП 6.13130.2021; пп.4.1; 5.1; 6.13-6.14, 6.24 СП 7.13130.2021	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.5, 6, 17-19, 20-23, 24-25, 26-27 ФЗ № 123; пп.2, 3, 4, 11, 12, 14, 26, 27, 54, 55, 56, 60, 392, 395 ППР РФ; пп.1, 2, 3, 6 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806	Выполняется