Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«07» марта 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-003052

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Калининградское УПХГ» Здание узла замера расхода газа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПХГ"
Филиал Касимовское управление подземного хранения газа

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075003001820 ИНН: 5003065767

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, р-н Зеленоградский, п Романово

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.11.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	52

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	358
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ тип 3.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX12234858148000 от 01 декабря 2022 г. Страховщик АО «СОГАЗ».		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 100 ФЗ № 123; п. 1 ст. 17 ФЗ № 384; табл. 3 п. 6.1.2 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное	п.п. 4.1, 8.6, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020; п.5.10 СП 31.13330.2021 СНиП 2.04.02-84*; НПБ 160-97.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пп. 1 п. 1 ст. 97 гл. 22 ФЗ № 123.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.ст. 24-27, 29-32, 35, 36 ФЗ № 123; п.п. 1-7 ст. 8 ФЗ № 384; п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, 6.2 СП 2.13130.2020; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.ст. 52, 53, 60, 80, 81 ФЗ №123; п.п. 1, 2, 4, 5 ст. 17 ФЗ № 384; ч. 4 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 3, 4 ст. 80 ФЗ № 123; п. 4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.ст. 54, 83, 84, 91 ФЗ № 123; п.п. 3.1, 3.3., 3.4, 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009; п.п. 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8, 6.10, 9.1-9.16 СП 485.1311500.2020; п.п. 5, 6.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.4.4, 6.6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7 СП 484.1311500.200; п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5., 6.3, 7.1, 7.2, 7.3 СП 8.13130.2020; п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.23, 4.1.26, 4.1.28, 4.1.30, 4.1.32, 4.1.33, 4.2.1. 4.2.2., 4.2.4, 4.3.1, 4.3.3-4.3.5 СП 9.13130.2009.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	п.п. 5.1, 5.2 СП 6.13130.2021; п.п. 4.1; 5.1; 6.13-6.14, 6.24 СП 7.13130.2021.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.ст. 5, 6, 17-19, 20-23, 24-25, 26-27 ФЗ № 123; п.п. 2, 3, 4, 11, 12, 14, 26, 27, 54, 55, 56, 60, 392, 395 ППР РФ; п.п.1, 2, 3, 6 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.