

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» марта 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-003966



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1» города Советска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»
города Советска

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902004224

ИНН: 3911002255

Место нахождения объекта защиты:

238750, обл Калининградская, г Советск, ул Школьная, Дом 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1946

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3089

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	16301
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации – ППК Гранит 16- 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45М-120 шт.; Извещатель пожарный пламени «Пульсар-1-01Н»- 2 шт.; Извещатель пожарный ручной «ИПР-И» - 12 шт.; Извещатель пожарный тепловой «ИП103-3-А2»- 60 шт. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-типа. Световое табло «Выход» «Молния»-12-16 шт.; Прибор управления оповещением «Рокот» - 1 шт.; Акустическая система «АС-2-1» - 8 шт.; В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод – 8 ПК.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчёт пожарных рисков не производился.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Отсутствует.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	часть 2 статьи 82, части 1, 2 статьи 86 ФЗ № 123; пункт 5.2, таблица 2, пункт 5.11 СП 8.13130.2009.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	часть 1 ст. 90 ФЗ № 123; пункты 8.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	части 1, 2 статья 57, части 1, 2 статьи 58, статьи 50, 52, 59, таблица 21, 22, статья 88, часть 6 статьи 134 таблица 28, статья 137 ФЗ № 123; пункты 5.2.3, 6.7.15 СП 2.13130.2020; пункты 5.6.2 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 2, 53, 89 ФЗ № 123; пункты 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5-4.2.10, 4.2.13-4.2.22, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.12, 4.4.13, 7.1, 7.12 СП 1.13130.2020;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ № 123; раздел 7, пункты 7.1, 7.2, 7.7, 7.14, 7.16, раздел 8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	приложение А СП 5.13130.2009; таблица 2 СП 10.13130.2009; раздел 7, таблица 2 СП 3.13130.2009; пункт 7.2 СП	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.13130.2013; пункт 5.2 СП 8.13130.2009.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	части 1, 2 ст. 103, части 1-6 статьи 83, части 1-11 ст. 84 ФЗ № 123; таблица 13.3, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-5, 8-38, 41-44, 48, 50-52, 54-56, 60, 63, 91, 92, 392-400, 403, 404, 406-410 ППР РФ.	Выполняется