

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» марта 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-003970



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902003069

ИНН: 3911002270

Место нахождения объекта защиты:

238750, обл Калининградская, г Советск, ул Талаха, Дом 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	831

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	11254
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации–аналоговая. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-типа. Прибор управления оповещением «Рокот». В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод – 10ПК. Пожарные краны оборудованы рукавами длиной 20 метров.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты – $Q_{в}=1,16 \cdot 10^{-2} \cdot (1-0,9) \cdot 0,7 \cdot (1-0,0999) \cdot (1-0,999) \cdot (1-0,8704) = 0,105 \cdot 10^{-6}$. 1. Оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа; 2. Оборудовать двери, отделяющие коридоры от лестничных клеток, устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Отсутствует.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	часть 2 статьи 82, части 1, 2 статьи 86 ФЗ № 123; пункт 5.2, таблица 2, пункт 5.11 СП 8.13130.2009.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	часть 1 ст. 90 ФЗ № 123; пункты 8.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	части 1, 2 статья 57, части 1, 2 статьи 58, статьи 50, 52, 59, таблица 21, 22, статья 88, часть 6 статьи 134 таблица 28, статья 137 ФЗ № 123; пункты 5.2.3, 6.7.15 СП 2.13130.2020; пункты 5.6.2 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 2, 53, 89 ФЗ № 123; пункты 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5-4.2.10, 4.2.13-4.2.22, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.12, 4.4.13, 7.1, 7.12 СП 1.13130.2020;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ № 123; раздел 7, пункты 7.1, 7.2, 7.7, 7.14, 7.16, раздел 8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	приложение А СП 5.13130.2009; таблица 2 СП 10.13130.2009; раздел 7, таблица 2 СП 3.13130.2009; пункт 7.2 СП 7.13130.2013; пункт 5.2 СП 8.13130.2009.	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	части 1, 2 ст. 103, части 1-6 статьи 83, части 1-11 статьи 84 ФЗ № 123; таблица 13.3, пункт 13.3.4 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-5, 8-38, 41-44, 48, 50-52, 54-56, 60, 63, 91, 92, 392-400, 403, 404, 406-410 ППР РФ.	Выполняется