Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» марта 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-004891

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Цех по переработке мясопродуктов ООО "Восходящая звезда"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Восходящая звезда"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033902832094 ИНН: 3906116722

Место нахождения объекта защиты:

238542, обл Калининградская, р-н Зеленоградский, п Котельниково, ул Птицеводческая, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.04.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	-
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5916

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	23567
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДУ (здания не подлежат оборудованию системами ПДЗ). СПС (здания оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации). АУП (здания не подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения). СОУЭ (здания оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 и 2-го типа). ВПВ (Производственный корпус оборудован внутренним противопожарным водопроводом: 2 струи с расходом не менее 2,5 л/с каждая. Административно-бытовой корпус не подлежит оборудованию ВПВ). НПВ (наружное противопожарное водоснабжение: 20 л/с, водоём 290 куб.м).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт риска не производился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	страхования)		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается, исходя из собственной оценки составляет 0 рублей			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	часть 1 статьи 69, часть 1 статьи 100 ФЗ № 123; пункты 4.3, 6.1.2, 6.11.3, таблицы 1, 3 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	части 1-3 статьи 62, части 1-4 статьи 68, части 1 и 2 статьи 99 ФЗ № 123; пункты 4.1, 4.2, 5.2-5.5, 6.1, 6.3, 6.4, 9.4, 9.8-9.14, 9.17, таблицы 2 и 3 СП 8.13130.2009 (ред. от 09.12.2010);	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 1 части 1 статьи 90, части 1, 2 статьи 98 ФЗ № 123; пункты 8.1-8.9, 8.13 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 28-32, 57-59, 87, 88, 134 и 137, таблицы 21-25, 28 и 29 ФЗ № 123; пункты 4.1-4.4, 4.6 -4.8, 5.1.1-5.1.2, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.1.1, 6.6.1, таблицы 6.1, 6.9 СП 2.13130.2012 (ред. от 23.10.2013); пункты 4.2, 4.17, 5.6.1, 5.6.4, 6.1.39-6.1.43, 6.2.1 6.2.2, 6.2.4, 6.2.10, 6.2.15, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.19, 6.3.20, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.10, 6.9.11, 6.9.16-6.9.18 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	статьи 5, 38-40, 51-64, 80-89, 91-96,	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	103, 104, 111-117, 134, 137, 144, таблицы 28 и 29 ФЗ № 123; пункты 3.1, 4.1.2-4.1.7, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 4.4.10, 8.1.1-8.1.5, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.19, 8.1.21, 8.3.2-8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 9.1.1, 9.2.1-9.2.12, 9.3.1, 9:3.2, 9.5.1, 9.5.2, таблицы 24, 26-28 СП 1.13130.2009 (ред. от 09.12.2010).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	части 1 и 2 статьи 90 ФЗ № 123; пункт 8.1.18 СП 1.13130.2009 (ред. от 09.12.2010); пункты 7.1, 7.8, 7.11 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 51--56, 61, 62, 68, 81-86, 91, 99, 103, 104, 111-117 ФЗ № 123; пункты 4.1, 4.2, 5.1, 6.1-6.20, 6.22-6.24, 7.1-7.6, 7.8, 7.9, 7.11-7.22, 8.1, 8.4-8.8, таблица В.1 приложения В ІСП 7.13130.2013; пункты 13.1.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.8-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.17,13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.6, 13.14.8-13.14.13, 13.15.1-13.15.4, 13.15.7, 13.15.10-13.15.15, 13.15.20, 14.1-14.6, 15.1-15.3, 15.9, 15.10, 16.1-16.3, 17.1-17.4, таблицы 13.3 и 13.5, приложения А, М, Н, О, П и Р СП 5.13130.2009 (ред. Іот 01.06.2011); пункты 3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.35.5, 6 и 7, таблицы 1 и 2 СП 3.13130.2009; пункты 4.1.1, 4.1.5-4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.8 и 4.2.9, таблицы 1-3 СП 10.13130.2009 (ред. от 06.12.2010); пункты 4.1, 5.2-5.5, 6.3, 6.4 и 9.11, таблицы 2 и 3 СП 8.13130.2009 (ред. от 09.12.2010); пункты 4.1-4.14 СП 6.13130.2013.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 81 и 83 ФЗ № 123; пункты 12.1.1, 14.1-14.6 СП 5.13130.2009 (ред. от 01.06.2011); пункт 6.24, 7.20 ICП 7.13130.2013.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 5, 24 -27 и 60 ФЗ № 123; пункты 2 - 4, 10 - 17, 19, 23 - 29, 32, 34 - 37, 40 - 45, 48- 52, 54 - 56, 60 - 64, 67, 71-73, 77, 79, 121-134, 157 - 159, 163, 286 - 288, 293, 392 - 413, 460 - 480, 486, Приложения 1-2 ППР РФ; пункт 4.3 СП 2.13130.2012 (ред. от 23.10.2013); пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013); пункты 4.1.1 - 4.1.3, 4.1.5-4.1.11, 4.1.21-4.1.38. 4.1.40, 4.2.1, 4.2.3-4.2.9, 4.2.11, 4.3.1-4.3.7, 4.3.9 - 4.3.14, 4.3.16, 4.4 = 4.6, 5.7.1, 5.7.3, таблица 1 Приложения А, Б, В СП 9.13130.2009; пункты 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 - 6.10, таблица 1, приложение Б СП 12.13130.2009 (ред. от 09.12.2010).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.