

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«14» апреля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-005783



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Ветеринарно-санитарный утильзавод вблизи пос. Ельняки Гвардейского городского  
округа Калининградской области ООО "Речное"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Речное"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1173926014195

ИНН: 3906307357

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, р-н Гвардейский, п Ельняки

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.12.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	-
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2368

1.6.	Объем здания, куб. м	21118
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ПДУ (коридор зоны АБК Производственного корпуса с санпропускником (поз. 7 по ГП) оборудован системой механической противодымной вентиляции. Остальные здания и сооружения не подлежат оборудованию системами ПДЗ). СПС (Дезбарьер «грязной зоны» с санпропускником и мойкой спецавтотранспорта (поз. 1 по ГП), Производственный корпус с санпропускником (поз. 7 по ГП) и КИП (поз. 16 по ГП) оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации, Автовесовая «грязной» зоны (поз. 2 по ГП), Дезбарьер «чистой» зоны (поз. 12, по ГП) и Автовесовая «чистой» зоны (поз. 19 по ГП) - установками пожарной сигнализации с ручными ИПР.</p> <p>Остальные здания и сооружения не подлежат оборудованию СПС). АУП (здания не подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения). СОУЭ (здания оборудованные СПС, оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).</p>

			<p>ВПВ (Дезбарьер «грязной зоны» с санпропускником и мойкой спецавтотранспорта (поз. 1 по ГП) оборудован внутренним противопожарным водопроводом: 2 струи с расходом не менее 2,5 л/с каждая, Производственный корпус с санпропускником (поз. 7 по ГП]: 2 струи с расходом не менее 5,0 л/с каждая. Остальные здания и сооружения не подлежат оборудованию ВПВ). НПВ (наружный противопожарный водо- провод: 25 л/с, 4 пожарных гидранта. ПНС: 35 л/с, 0,4 МПа. 2 водоёма по 300 м3).</p>
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b></p>		
	<p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p align="center">Расчёт риска не производился</p>			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p>		
	<p>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается, исходя из собственной оценки составляет 0 рублей</p>			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	часть 1 статьи 69, часть 1 статьи 100 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункты 4.3, 6.1.2, 6.11.3, таблицы 1, 3 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	части 1-3 статьи 62, часть 9 статьи 98, части 1 и 2 статьи 99 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункты 4.1-4.4, 5.2-5.5, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1-7.5, 7.7-7.9, 8.4, 8.6-8.10, 9.1-9.3, 9.7, 9.9, 9.10, 9.12, 9.14, 9.15, 17, таблицы 2 и 3 СП 8.13130.2009 (ред. от 09.12.2010).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 1 части 1 статьи 90, части 1, 2,4, 5-7, 11 статьи 98 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункты 8.1-8.9, 8.13 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 29-32, 57-59, 87, 88, 134, 136-138 и 140, таблицы 3, 21-:25, 28 и 29 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункты 4.1-4.4, 4.6 4.8, 5.1.1-5.1.2, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.5, 5.4.7-5.4.10, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.6.1, таблицы 6.1, 6.2, 6.9 СП 2.13130.2012 (ред. от 23.10.2013); пункты 4.2, 4.17, 5.1.1-5.1.3, 5.1.5, 5.6.1, 5.6.4, 6.1.3-6.1.43, 6.2.1-6.2.2, 6.2.4-6.2.8, 6.2.10, 6.2.15, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.19, 6.3.20, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.9, 6.9.11, 6.9.16-6.9.18 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 5, 38-40, 51-64, часть 1 статьи 80, часть 3 статьи 81, статьи 82-89, 91, 103, часть 3 статьи 107, статьи 123, 134, 138, таблицы 3, 28 и 29 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункты 3.1, 4.1.2-4.1.7, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 4.4.10,	Выполняется

		8.1.1-8.1.5, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.19, 8.1.21, 8.3.2-8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 9.1.1, 9.2.1-9.2.12, 3.1, 9.3.2, 9.5.1, 9.5.2, таблицы 24, 26-28 СП 1.13130.2009 (ред. от 09.12.2010).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	части 1 и 2 статьи 90 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункт 8.1.18 СП 1.13130.2009 (ред. от 09.12.2010); пункты 7.1-7.4, 7.6-7.8, 7.10-7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 42, 43, 45, 46, 51, 54, 56, части 2 и 3 статьи 62, пункт 1 части 2 статьи 68, статьи 81-86, 91, части 1 и 2 статьи 99, 101-107 и 127-129 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункты 4.1, 4.2, 5.1, 6.1-6.20, 6.22-6.24, 7.1-7.6, 7.8, 7.9, 7.11-7.22, 8.1, 8.4-8.8, таблица В.1 приложения В СП 7.13130.2013; пункты 4.1-4.3, 4.5, 9.1.1, 9.1.3-9.1.7, 9.2.1, 9.2.4--9.2.8, 9:2.12-9.2.10, 9.3.1-9.3.4, 9.4.1-9.4.3, 13.1.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.8-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.17, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.6, 13.14.8-13.14.13, 13.15.1-13.15.4, 13.15.7, 13.15.1-13.15.15, 13.15.20, 14.1-14.6, 15.1-15,3, 15.9, 15.10, 16.1-16.3, 17.1-17.4, таблицы 13.3 и 13.5, приложения А, Б, И, М, Н, О, П и Р СП 5.13130.2009 (ред. от 01.06.2011); пункты 3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.3-5.5, 6 и 7, таблицы 1 и 2 СП 3.13130.2009; пункты 4.1.1, 4.1.5-4.1.8, 4.1.10-4.1.14, 4.1.16, 4.2.1-4.2.10 и 4.2.13, таблицы 1-3 СП 10.13130.2009 (ред. от 06.12.2010); пункты 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 6.3, 8.4, 8.6, 8.10 и	Выполняется

		9.11, таблицы 2, 3 и 6 СП 8.13130.2009 (ред. от 09.12.2010); пункты 4.1-4.14 СП 6.13130.2013.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статья 46, часть 4 статьи 81, часть 4 статьи 83 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункты 12.1.1, 14.1 = 14.6 СП 5.13130.2009 (ред. от 01.06.2011); пункт 6.24, 7.20 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	части 1 - 4 статьи 5, статьи 24 + 27, 43, 60 ФЗ № 123 (ред. от 29.07.2017); пункты 2 - 4, 10 - 17, 19, 23 - 29, 32, 34 - 37, 40 - 45, 48 - 52, 54 - 56, 60 - 64, 67, 71-73, 77, 79, 121-134, 157 - 159, 163, 286 - 288, 293, 392 - 413, 460 - 480, 486, Приложения 1-2 ППР РФ; пункт 4.3 СП 2.13130.2012 (ред. от 29.10.2013); пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 (ред. от 18.07.2013); пункты 4.1.1 - 4.1.3, 4.1.5 - 4.1.11, 4.1.21-4.1.38. 4.1.40, 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.9, 4.2.11, 4.3.1-4.3.7, 4.3.9 - 4.3.14, 4.3.16, 4.4-4.6, 5.7.1, 5.7.3, таблица 1 Приложения А, Приложение Б и В СП 9.13130.2009; пункты 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 - 6.10, таблица 1, приложение Б СП 12.13130.2009 (ред. от 09.12.2010).	Выполняется