

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» апреля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-006162



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание ГБУЗ КО "Родильный дом № 3"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области
"Родильный дом Калининградской области № 3"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901644150

ИНН: 3907012388

Место нахождения объекта защиты:

236011, обл Калининградская, г Калининград, ул Аллея смелых, Дом 136

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	200
1.6.	Объем здания, куб. м	4232
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ тип 2.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска для здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 проводилась в марте 2023 года. Индивидуальный пожарный риск составляет $4.212 \cdot 10^{-9}$. Расчет индивидуального пожарного риска, обусловленного вероятными пожарами на исследуемом объекте, выполнен с учетом фактического состояния объекта и компенсирующих мероприятий, а именно: – геометрических параметров объемно-планировочных решений в соответствии с реальным состоянием объекта; – с учетом наличия работоспособных систем автоматической пожарной защиты; – с учетом времени работы объекта. – установкой на двери, выходящие в коридоры доводчиков. – переноса электроцита из лестничной клетки первого этажа (выход наружу с внутренней лестницы) Расчеты произведены с учетом существующих отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки, составляет 00 рублей. Договор страхования ответственности за причинения вреда третьим лицам в результате пожара не заключался.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p>	

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте		
<u>защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ № 123-ФЗ; пункт 4.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	статья 86 ФЗ № 123-ФЗ; пункт 4.3 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 90 ФЗ № 123-ФЗ; пункт 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статья 87 ФЗ № 123-ФЗ; пункт 4.2 СП 1.13130.2020; пункт 5.4 СП 2.13130.2020; пункт 5 СП 4.13130.2013; пункт 5.1 СП 12.13130.2009.	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статья 89 ФЗ № 123-ФЗ; пункт 4.2 СП 2.13130.2020; пункт 5 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ № 123-ФЗ; пункт 5.4 СП 2.13130.2020; пункт 5 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	статья 83 ФЗ № 123-ФЗ; пункт 3 СП 3.13130.2009; пункт 5 СП 484.1311500.2020; пункт 5 СП 7.13130.2013; пункт 4.3 СП 8.13130.2020; пункт 6 СП 10.13130.2020.	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статья 83 ФЗ № 123-ФЗ; пункт 3 СП 3.13130.2009; пункт 5 СП 484.1311500.2020; пункт 5 СП 7.13130.2013; пункт 5 СП 6.13130.2021.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 116, 117, 118, 119, 120 ППР РФ; пункт 4 СП 9.13130.2009.	Выполняется