

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«21» апреля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-006179



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Отделение № 1 ГБУСО КО "Центр социальной адаптации"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГБУСО КО "Центр социальной адаптации"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900599722

ИНН: 3904037666

Место нахождения объекта защиты:

**236003, обл Калининградская, г Калининград, ул Ялтинская, Дом 67**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.2009**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	434
1.6.	Объем здания, куб. м	1321

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС (аналоговая), СОУЭ тип 2.	
<b>2.</b>			
<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Проведен расчет по оценке пожарного риска 23.03.2023 г. ИП Руднев В.Г. Величина ИПР: $5.184 \cdot 10^{-7} \cdot \text{год}^{-1}$ . Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий: - выходы из помещений, ведущие в общие коридоры здания (за исключением санитарных узлов), а также двери лестничных клеток должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах; - оборудовать объект защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа; - технические системы противопожарной защиты должны находиться в работоспособном состоянии.			
<b>3.</b>			
<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.			
<b>4.</b>			
<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ № 123; таблица 1, пункты 4.1, 4.3, 4.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 ФЗ № 123; таблицы 1, 2, пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 8.8 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 90 ФЗ № 123; пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 57, 87 ФЗ № 123; пункты 4.1-4.8, 5.2.1-5.2.8, 5.3.1-5.3.6, 5.4.2-5.4.6, 5.4.18, 6.7.1 СП 2.13130.2020; пункты 5.1.1-5.1.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89, 134 ФЗ № 123; пункты 4.1.2-4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.14-4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.1.1-7.1.5, 7.2.1 СП 1.13130.2020. Выполняется за исключением пункта 5.1.4 СП 1.13130.2020 (ширина выхода из здания наружу менее 1.2 м, при числе эвакуирующихся юлее 15 человек) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска, Приложение 1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ № 123; пункты 7.1, 7.7, 7.13, 7.19, 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	статья 54 ФЗ № 123; пункты 4.1-4.12 СП 486.1311500.2020; пункты 5.1-5.10 СП 485.1311500.2020; пункты 6.1.1-6.1.6 СП 484.1311500.2020; пункты 6.1-6.24 СП 7.13130.2013.	Выполняется

	противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 83, 84 ФЗ № 123; пункты 6.1.1-6.1.6 СП 484.1311500.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 4-6, 48-91 ФЗ № 123; пункты 2-52, 54-57, 60, 65-67, 69, 71-73, 77-79, 82, 83, 103-105, 107-110, 121-127, 286-288, 291-293, 308-333, 337-372, 392-413 ППР РФ.	Выполняется