

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» апреля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-006328



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание бани (многофункциональный комплекс) ООО "Спарус"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Спарус"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1103925016656

ИНН: 3906219238

Место нахождения объекта защиты:

236003, обл Калининградская, г Калининград, ул Ялтинская, Дом 20А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.11.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	690

1.6.	Объем здания, куб. м	4244							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС (безадресная, однопороговая); СОУЭ (1-го типа).							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет: $Q_B = 2,592 \times 10^{-7}$ х год⁻¹. Расчет выполнен ООО «Спецмонтаж» в 2022 году.</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страхование объекта не проводилось</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>глава 16: статьи 69, 70, 71, 73, 74 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункты 4.3-4.20 (таблица № 1) СП 4.13130.2013 (с изм. № 1 от 14.02.2020).</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	глава 16: статьи 69, 70, 71, 73, 74 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункты 4.3-4.20 (таблица № 1) СП 4.13130.2013 (с изм. № 1 от 14.02.2020).	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	глава 16: статьи 69, 70, 71, 73, 74 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункты 4.3-4.20 (таблица № 1) СП 4.13130.2013 (с изм. № 1 от 14.02.2020).	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статьи 62, 68, 99 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункт 5.2 таблица 2; пункты 8.5 – 8.14 СП 8.13130.2009 (с изм. № 1 от 01.02.2011).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 90 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6-8.1.9, 8.1.11, 8.1.14 СП 4.13130.2013 (с изм. № 1 от 14.02.2020).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 28, 29, 30, 31, 32, 57, 58 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункт 4.1, раздел 5 СП 4.13130.2013 (с изм. № 1 от 14.02.2020); пункты 13, 15, 25, 23 ППР РФ (ПП РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); раздел 7: 7.1, 7.11, 7.13 СП 1.13130.2020 (с изм. № 1 от 14.02.2020.); пункты 9, 14, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37 ППР РФ (ПП РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). Ширина выходов наружу составляет 0,78 м (Произведена оценка пожарного риска (отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска прилагается). $Q_{в} = 2,592 \cdot 10^{-7} \cdot \text{год}^{-1}$).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); раздел 7 СП 4.13130.2013 (с изм. № 1 от 14.02.2020); пункты 47, 48, 49, 58 ППР РФ (ПП РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	статьи 54, 56, 61, 62, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункты 4.1-4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 13.1.1, 13.1.9-13.1.11, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.6-13.3.10, 13.3.12, 13.4.1, 13.14, 13.15, 14.1-14.4, 15.1-15.10,	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	16.1-16.4, 17.1-17.4, приложение «А» СП 5.13130.2009; пункты 5.1, 5.2, 6.1-6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.17, 5.18, 7.1-7.8, 9.1-9.7 СП 8.13130.2020; пункты 47, 48, 49, 58 ППР РФ (ПП РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 54, 56, 61, 62, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 13.1.1, 13.1.9-13.1.11, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.6-13.3.10, 13.3.12, 13.4.1, 13.14, 13.15, 14.1-14.4, 15.1-15.10, 16.1-16.4, 17.1-17.4, приложение «А» СП 5.13130.2009; пункты 5.1, 5.2, 6.1-6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.3, 5.17, 5.18, 7.1-7.8, 9.1-9.7 СП 8.13130.2020; пункты 47, 48, 49, 58 ППР РФ (ПП РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 51, 52, 55, 60, 63, 64, 105, 123 ФЗ № 123 (ред. от 30.04.2021); пункты 1-4, 11, 16-18, 21, 22, 30, 32, 35, 40, 41, 60, 84-87, разделы XVIII, XIX ППР РФ (ПП РФ от 16 сентября 2020 года № 1479); пункты 4.1-4.4 СП 9.13130.2009; пункты 1-27 Приложения № 1, пункты 1-4 Приложения № 2, пункты 1-2 Приложение № 3 Приказа МЧС России от 18.11.2021. № 806; Приложение № 1 Приказа МЧС России от 05.09.2021.	Выполняется